

Ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  
Napěťová soustava 3\*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S


## ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 5, montáž pod omítkou, IP20  
Přívod a vývody horem i spodem, osadit horní hranou +2000mm od 0,0

### ROZVADĚČ R-BJ

Hlavní rozvaděč bytové jednotky č. 5

WL RBJ - CYKY 4B\*10  
CY10 ZŽ (NAPOJENO NA PEN V RE)  
(ATL. VODIČE 5x CYY10 Č/H/S/ZŽ/ZŽ)



### ROZVADĚČ RE

Stávající elektroměrový rozvaděč pro přímé měření  
Osazen v prostoru rozvodny v 1.NP  
Stávající jistič 25A/230V char. "B", nutné úpravy OM RE (400V)  
Navýšení jističe před elektroměrem hradí uživatel BJ

## INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)  
ROZVODY VE STROPĚ BUDDU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

### NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3×230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

## Schéma zapojení rozvaděče R-BJ

akce : Oprava elektroinstalace bytové jednotky, ul. Krušnohorská 1100/5, 363 01 Ostrov

Číslo	Datum	Popis změny
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div>KŮRA</div></div> <div>Nad Nádražím 200, 363 01 Ostrov Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>	
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra			
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :		EP028-2024			
Obec :	Ostrov	Stupeň :		DPS			
<div>Akce :<div>OPRAVA ELEKTROINSTALACE BYTOVÉ JEDNOTKY ul. KRUŠNOHORSKÁ 1100/5, 363 01 OSTROV D1.4.1 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY</div></div>						<div>Číslo :<div>734 30 871</div></div> <div>Datum :<div>12/2024</div></div> <div>Měřítko :<div>-</div></div> <div>Číslo přílohy :<div>3.</div></div>	<div>Číslo paré :</div>
<div>Obsah :<div>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ</div></div>							