

**OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s.**  
**Mořičovská 1210, Ostrov 363 01**

**emHORTEN – zahradní a  
krajinná architektura**  
Ing. Jakub Malimánek  
Palouček 1711  
266 01 Beroun

Váš e-mail / ze dne  
/23. 9. 2022

Naše značka  
220927/Pav/

Vyřizuje / linka  
Pavelek/302

Místo odeslání / datum  
Ostrov /27. 09. 2022

**Vyjádření k PD k existenci inženýrských sítí:  
Ostrov, Hlavní třída – úprava vnitřních ploch v komunikaci**

Dobrý den,

k Vaší žádosti o vyjádření, souhlas k projektové dokumentaci k existenci inženýrských sítí  
Ostrov, Hlavní třída, úprava vnitřních ploch v komunikaci sdělujeme následující:

1. V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti. Tato zařízení jsou v situaci zakreslena informativně.
2. Stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení ve správě naší společnosti je potřebné vytýčit před zahájením prací naším pracovníkem – p. Jiří Solař (tel. 602178973).
3. Zahájení prací a jejich rozsah budou nahlášeny v předstihu min. 14 dní našemu pracovníkovi - p. Jiří Solař (tel. 602178973).
4. V případě výkopových prací při souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a podzemními zařízeními požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí inženýrských sítí a podzemních zařízení ve správě naší společnosti.
6. Obnažené zařízení ve správě naší společnosti je nutné zabezpečit před poškozením. Před jeho záhozem vyzvat výše uvedeného pracovníka naší společnosti (viz ad 2.) ke kontrole, ze které bude proveden záznam potvrzený tímto pracovníkem.
7. Nad zařízením naší společnosti nesmí být umístěno složiště materiálu a zřizováno zařízení staveniště.
8. Při splnění výše uvedených podmínek s PD souhlasíme.
9. Vyjádření platí 12 měsíců od data vystavení.

S pozdravem

Ivan Pavelek  
člen představenstva