



TEPELNÁ TECHNIKA		
	doporučená vzdálenost uchytení (m)	minimální rozteč (mm)
<b>Měděné potrubí</b>		
Měděné potrubí DN 15	1,6	105
Měděné potrubí DN 20	1,85	121
Měděné potrubí DN 25	2,15	158
Měděné potrubí DN 32	2,5	186
Měděné potrubí DN 40	2,6	192

Tabuľka tloušťky izolací	
Topná voda	Povrchová úprava
DN 40 4 cm	hliníková kašíř. fólie
DN 32 3 cm	hliníková kašíř. fólie
DN 25 3 cm	hliníková kašíř. fólie
DN 20 3 cm	hliníková kašíř. fólie
POTRUBÍ ZASEKANÉ VE ZDI, V PODLAHÁCH	
DN 15-32	9 mm PE tubusy