



Venkovní jednotka TČ  
Viessmann Vitocal 300-A  
Typ AWO 302.B40  
A2/W35 1.st. 15,3kW, 2.st.27,6kW  
A7/W35 1.st. 19,5kW, 2.st.32,7kW  
A-7/W35 1.st.11,6kW, 2st.22,6kW



Výpracoval : Pavel Stejskal AT		Vedoucí projektu :		Paré :	
Kreslil : Pavel Stejskal AT		Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT			
Investor : Město Ostrov Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov					
Stavba :					
Lokalita : Ostrov nad Ohří		Formát : A2		Datum : 03 2024	
Část : SO 02 – Tepelné čerpadlo		Stupeň: PDPS		Číslo zakázky : 192024	
Obsah : Umístění TČ – situace		Měřítko : 1:250		Číslo přílohy : D.1.4a-2	