



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Veřejná zakázka malého rozsahu
Zateplení střechy stacionáře U Nemocnice I 202, 363 01 Ostrov

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Režim veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	I 645 000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
URL veřejné zakázky v E-ZAK	https://zakazky.ostrov.cz/vz00000761

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji



<https://zakazky.ostrov.cz/>

Zadavatel:
město Ostrov
Jáchymovská I
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

I. ÚVOD

Na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené dne 21.01.2026 prostřednictvím systému E-ZAK, Vám zadavatel poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. I k výše uvedenému výběrovému řízení.

2. VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotazy ze dne 21.01.2026::

Dotaz č. I:

„I. V zadávacím VV je položka

24	210200020RAB	Hromosvod, kompletní zřízení dle PD, odstranění původního	kompl	1,00000		0,00
----	--------------	---	-------	---------	--	------

Která se odkazuje na PD.

Ve zveřejněné PD jsme nenašli projekt hromosvodu.

Prosíme zadavatele o jeho doplnění.“

Odpověď zadavatele na dotaz č. I ze dne 21.01.2026:

Zadavatel nedisponuje samostatnou projektovou dokumentací na hromosvod.

PD předpokládá demontáž původní bleskosvodné soustavy a její následnou zpětnou montáž – viz výkres č. I „Půdorys střechy“:

- ⑦ stávající bleskosvod
 - bude demontován a následně navrácen na povrch nové střešní konstrukce
 - bude přichycen k veškerým kovovým prvkům na střeše, vč. nového oplechování a ocelovému žebříku
 - bude provedena revize bleskosvodu

Přílohy:

V Ostrově dne

Hana Špičková
vedoucí odboru městských investic a správy