



LEGENDA:
KONSTRUKCE OBJEKTU ZDĚNÁ
OBJEKT: ZDĚNÝ
ÚČEL OBJEKTU: ZÁZEMÍ PSÍHO ÚTULKU
STŘECHA: SEDLOVÁ
VÝŠKA STŘECHY: VIZ VÝKRES
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM: - VIZ STAVEBNÍ ČÁST
JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ: JÍMECÍ VEDENÍ S JÍMACÍMI TYČEMI
POČET SVODŮ: 5
ZEMNIČ: STROJENÝ OBVODOVÝ (PASEK FEZN 30x4)
SPOLEČNÝ PRO HROMOSVOD A EL.ZAŘÍZENÍ
ZEMNÍ ODPOR JEDNOHO SVODU: $RZ \leq 10 \Omega$
VODIČ NAD ZEMÍ: DRÁT ALMGSI D 8 mm
PŘÍVOD K ZEMNIČI: DRÁT FEZN D 10 mm
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT
PROVEDENO VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ !

POZN.1:
PASIVNÍ ANTIKOROZNÍ POCHRANA PŘÍVODŮ K ZEMNIČI SE PROVEDE:
1) NA PŘECHODU Z BETONU DO ZEMĚ: 30 cm V BETONU A 100 cm V ZEMI
2) NA PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH: 10 cm V BETONU A 20 cm NAD POVRCHEM
3) NA PŘECHODU DO PŮDY: 30 cm POD POVRCHEM A 20 cm NAD POVRCHEM.
4) VZDÁLENOST SVODU OD ZATEPLENÍ :
VARIANTA - POLYSTYREN (TŘ.REAKCE: E/F) = 10,0 cm
VARIANTA - MINERÁLNÍ VLNA (TŘ.REAKCE: A) = 0,0 cm

POZN.2:
KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ SVOD BUDE OZNAČEN VÝSTRAŽNOU TAB. 480699, DLE ČSN:
"PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3 METRŮ"

POZN.3:
V OKRUHU 3m OD SVODU PROVÉST IZOLACI TERÉNU
- ŠTĚRK VE VRSTVĚ 200 mm, NEBO
- ASFALT TL.50 mm, NEBO
- FYZICKÁ ZÁBRANA , NEBO
- VÝSTRAŽNÁ TABULKA Č. 480699

LEGENDA ZNAČEK:

- — — — — ZEMNIČ DRÁTOVÝ / PÁSKOVÝ
- JÍMACÍ VEDENÍ / SVOD
- J... ○ JÍMACÍ TYČ
- PJ ● POMOCNÝ JÍMAČ
- ⊙ ZKUŠEBNÍ SVORKA VE VÝŠCE 0,6 - 1,0 m
- ⊙ ZEMNÍ TYČ V HL. 0,5m - HORNÍ OKRAJ
- ⊥ UZEMNĚNÍ
- ① ČÍSLO SVODU

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7 , tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel: Ing. Skoček , SK PROJEKT				
Investor:				
KÚ: Karlovy Vary	OÚ: Ostrov	St.Ú: Ostrov	Formát	
Stavba: PSÍ ÚTULEK BETY OSTROV - NOVÉ ZÁZEMÍ NOVOSTAVCBA V AREÁLU PSÍHO ÚPTULKU NA p.p.č. 2497/1 V OSTROVĚ			Datum	07 / 2019
			Čís.zakázky	32 / 19
			Proj.stupeň: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
Objekt:			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 10
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Obsah: HROMOSVOD				