

osv. před výtahem pro 3. a 4.NP
volný vývod pro strojovnu výtahu + pospojování – ukončit v úrovni podlaží 4.NP

PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ DÍLENA
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

2.01	Spojovací chodba	20,99
2.02	Výlahová šachta	3,06
2.03	Chodba	11,33
2.04	Dílna-divky	60,11
2.05	Sklad pomůcek	8,49
2.06	Šatna	7,97
2.07	WC-imobilní	3,77
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		115,72

Vysvětlivky:

Dílňa = učebna technických a řemeslných oborů

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/TN-C-S (R1)
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V/TN-S (R1.1, R1.2)


Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje a proudovým chráničem dle téže normy

Hlavní kabelové trasy jsou převážně uloženy nad stropním podhledem. Svislé trasy z pohledu k přístrojům jsou uloženy pod omítkou.

Výšky osazení vývodů v lince jsou pouze orientační a budou upřesněny dodavatelem vybavení.

Nedílnou součástí PD je technická zpráva.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
-------	-------	-------	-------	--------

Vedoucí projektant	Kolář František Ing.	Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.	1:50			
Projektant		Technická kontrola		Pořadové číslo			
<div><div><div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div><div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div></div>						3	
						PST	
						Datum dokončení	
Číslo zakázky						8628-25	
Číslo archivní:						BPO 2-95700	

ZŠ a MŠ Myslbekova, Ostrov - rekonstrukce učebny technických a řemeslných oborů ve vazbě na zajištění bezbarierovosti školy		Číslo archivní:	
ZAKÁZKA:	Dokumentace pro stavební povolení Dokumentace objektu Silnoproudá a slaboproudá zařízení	Město Ostrov	
ČÁST (SO,PS):		Půdorys 2. NP	
OBSAH:			
OBJEDNATEL:			