



Rozvaděč bytové jednotky č. 44, montáž pod omítku, IP20  
Vzhledem k instalaci plynu v bytové jednotce, rozvaděč zapojit jednofázově

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)  
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI FI 30mA

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div> Úvalská 612/18, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Objednatel:		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP06-2020			
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS			

<div> <div>Akce :</div> <div> Oprava elektroinstalace bytové jednotky 3+1  ul. Brigádnická 1034/44, 363 01 Ostrov  D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace </div> </div>	<div> <div>IČO :</div> <div>734 30 871</div> </div>	<div>Číslo paré :</div>
<div> <div>Obsah :</div> <div> SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ </div> </div>	<div> <div>Datum :</div> <div>01/2020</div> </div>	
	<div> <div>Měřitko :</div> <div>–</div> </div>	
	<div> <div>Číslo přílohy :</div> <div>D1.4a-3</div> </div>	