

JSOU-LI VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA OBCHODNÍ JMÉNO (KONKRÉTNÍ VÝROBEK), PROJEKTANT V SOULADU S §44, ODS. 9, ZÁKONA Č.137/2006 SB. PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ S TÍM, ŽE UVEDENÝ VÝROBEK JE NUTNO CHÁPAT JAKO MINIMÁLNÍ TECHNICKÝ STANDARD.


U VŠECH POUŽÍVANÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ JE OD DODAVATELŮ VYŽADOVÁNO "UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" PODLE USTANOVENÍ §13, ODS. 5, ZÁKONA Č.22/1997 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘEHLED PRVKŮ:

Pažnice HRD-FUFA k dodatečné montáži na stěnu
(vnější hydroizolace z asfaltový pásů),
Materiál nerezová ocel AISI 304 tl.5mm

Těsnění HSD-SSG: dělitelné, materiál V2A,
těsnost 5 barů, guma EPDM š.40mm

Těsnění WRD: k utěsňování korugovaných potrubí,
materiál V2A, těsnost 1,5 barů, guma EPDM š.40mm



Výškové kóty jsou vztaženy k samostatné +0,000 ÚPRAVNA VODY = 425,500
(Viz. Původní projektová dokumentace)

+ 0,000 = 431,190

(HLADINA VODY REKREAČNÍHO BAZÉNU)

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO HYSEK, s.r.o. Jiráskovo náměstí 18, 326 00 Plzeň, tel. 377 455 722		
INVESTOR:	MĚSTO OSTROV Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov	
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. OLDŘICH HYSEK	STUPEŇ: DPS
PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. MARTIN DOBRÝ	DATUM: 01/2021
AKCE:	KOUPALIŠTĚ OSTROV REKONSTRUKCE VELKÉHO BAZÉNU	FORMÁT: 2x A4
		MĚŘÍTKO: 1: 50
OBJEKT:	D.3 ÚPRAVNA VODY (SO 03)	PARÉ:
ČÁST:	D.3.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č.VÝKR.:
OBSAH:	POHLED NA STĚNU_NÁVRH (PROSTUPY INŽ. SÍTÍ)	D.3.1.5