



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Ostrov, ulice Odborů – Řešení dopravy v klidu

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	6 544 944 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://zakazky.ostrov.cz/profile_display_2.html
Datum zahájení řízení	18. 05. 2022

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://zakazky.ostrov.cz/>.

Zadavatel:
Město Ostrov
Jáchymovská 1
363 01 Ostrov
IČO: 00254843

1. ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98, odst. 3) Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2. VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve Výkazu výměr uvádí, že vybouraný asfaltový kryt z původní komunikace bude odvezen na recyklační středisko Sadov a uložen jako asfalt bez obsahu dehtu. Má zadavatel provedené zkoušky PAU s tím, že asfalt dehet neobsahuje a uveřejní je, případně doplní do rozpočtu položku pro uložení kontaminovaného odpadu (v PD je uvedeno, že stavba vozovky je přibližně z 50. let minulého století)?

Odpověď:

Zadavatel nemá provedeny zkoušky asfaltových směsí. Pokud bude zjištěn obsah dehtu po provedení zkoušek dle příslušné vyhlášky, bude to uznatelný náklad dodatečných stavebních prací.

Dotaz č. 2:

Zadavatel ve Výkazu výměr a STZ, že odtok dešťové vody parkovacích ploch je řešen vsakem díky provedení stání z drenážní dlažby a je použita netkaná sorbční geotextilie. V PD ani ve výkazu výměr však není dále řešeno odvedení této vody ze zemní pláně drenážemi. Při zasakování vody do zemní pláně dojde k její ztrátě únosnosti a následným poruchám a propadům zpevněných ploch. Uvažuje zadavatel o doplnění drenáží do PD Výkazu výměr?

Odpověď:

S ohledem na morfologii terénu a předpoklad propustného podloží je očekáván vsak dešťových vod i do vrstev pod zemní plání bez narušení únosnosti a vzniku následných poruch a propadů zpevněných ploch na parkovacích stáních. V ulici Odborů se nenachází samostatná dešťová kanalizace a odvod balastních vod do jednotné splaškové kanalizace je v současné době nepřípustný. Snahou je dešťovou vodu vsakováním udržet v krajině. Zadavatel o doplnění drenáží do výkazu výměr projektové dokumentace neuvažuje.

Hana Špičková

vedoucí odboru městských investic a správy

V Ostrově dne 1. 6. 2022