









SCHÉMA NAPOJENÍ OHŘÍVAČE TV



Expanzní nádoba pro pitnou vodu REFIX DD12/10+flowjet pr.armatura
+uchycovací zařízení REFLEX

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

U	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ SV,TV ROHÁČKY v = 600
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU – v = 1050
VL	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SV,TV v = 1000
S	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ + SPRCHOVÁ SADA SV,TV v = 1150
P	URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM SV v = DLE KONKRÉTNÍHO TYPU (cca 350)
D	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ SV,TV ROHÁČKY v = 600
DD	NÁSTĚNNÁ SPRCHA TLAKOVÁ S KOHOUTY NÁSTĚNNÁ SPRCHA TLAKOVÁ S KOHOUTY S NAPOUŠTĚCÍM RAMÍNKEM SV,TV v = 1000
H	VNITŘNÍ HYDRANT S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 19/20 PV v = 1100

LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVODY

- STUDENÁ VODA PITNÁ
- STUDENÁ VODA POŽÁRNÍ
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

TABULKA DIMENZÍ

LEŽATÉ ROZVODY – POTRUBÍ FIBER BASALT PLUS
DN 20 – 25x3,5 mm
DN 25 – 32x4,4 mm
DN 32 – 40x5,5 mm
DN 40 – 50x6,9 mm

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PPR (PN 16)
DN 15 – 20x2,8 mm
DN 20 – 25x3,5 mm

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
DN 25, DN 32 – POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ

SCHÉMA OSAZENÍ HYDRANTU



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	ING. PLUHAŘ CSc.	Měřítko 1:50
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ		Technická kontrola		

LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: AREÁL IZS OSTROV - STANICE JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SO 253 BUDOVA JSDH
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: SCHÉMA ROZVODU VODY

Počet A4	Pořadové číslo
6	11
Stupeň projektu: DPS	
Datum dokončení: 02/2020	
Číslo zakázky: 9278-26	

OBJEDNATEL: Město Ostrov
STAVEBNÍK:
Číslo archivu: BPO 5-105463