



Legenda místností - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	Osvětlenost En
H1.01	Chodba	19,99	200 lx
H1.02	Chodba	45,03	200 lx
H1.03	Stěpova UT	10,66	200 lx
H1.04	Barna díla	24,21	300 lx
H1.05	Umývárna	3,59	300 lx
H1.06	Umývárna	5,59	300 lx
H1.07	Barna krmná	25	300 lx
H1.08	První nádrž	8,25	200 lx
H1.09	Kompost	4	200 lx
H1.10	Chodba křídla	14,22	200 lx
H1.11	WC	1,75	200 lx
H1.12	Sklad protipožárního prostředku	7,59	200 lx
H1.13	Sklad (TP+asfalt)	15,2	200 lx
H1.14	Chodba	9,81	300 lx
H1.15	VZT	5,63	200 lx
H1.16	Sklad PMM	13,08	200 lx
H1.17	Kompost	6,75	300 lx
H1.18	Sklad hadic	11,95	200 lx
H1.19	Mytí lok a prání požární hadic	84	200 lx
H1.20	Garáž	292,16	200 lx
H1.21	Nedostavěno	80,78	
H1.22	Tělocvična	43,95	300 lx
H1.23	Topná komora	4,69	200 lx
H1.24	Společna	5	200 lx
H1.25	WC mužů	10,52	200 lx
H1.26	WC ženy	3,38	200 lx
H1.27	Deník místnost	23,3	500 lx
H1.28	Kuchle pohotovosti	24,5	200 lx
H1.29	Kuchle pohotovosti	24,5	200 lx
H1.30	Místnost velitele JPO+archiv	6,9	300 lx
H1.31	Válčík (VD+hadice) + archiv	22,66	300 lx
H1.32	Sklad výstroje prostředku	7,5	200 lx
H1.33	VZT	16,25	200 lx
H1.34	Úklid	1,91	200 lx
H1.35	Sklad	7,92	200 lx
H1.36	Kuchle	6,48	300 lx
H1.37	Kuchle střešní	33,09	300 lx
H1.38	Větrná na střešní hadic	13,5	150 lx
H1.39	Prostor pro kontejnery na odpad	7,17	150 lx
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		877,56	

LEGENDA SVÍTIDEL
A1- SPRII-71.1 5W Acc přisazené LED 4500/840 2W 5S
A2- SPRII-71.1 4W Acc přisazené LED 4500/840 2W 5S
B1- DOCTOR 8800/840 přisazené LED 4500/840 4000K 50820
D1- BAR DN 1160/840 přisazené LED 1200/4W 4000K F0 white
D2- BAR DN 2030/840 přisazené LED 1000/10W 4000K F0 white
F1- CLEVER-1 5700/840 MPR přisazené LED 5200m 33W 4000K 50

INDEX b a	ZMĚNA Aktualizace PD 05/2022 Zpracování změn výtahových objednatel	DATA 10.5.2022 4.12.2020	JMĚNO Kraus Ing. Kraus Ing.	PODPS Kraus Ing.
-----------------	--	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Vedoucí projektant Projektant Kraus Mian Ing.	Vedoucí zakázky Schválil Ruhar Martin Ing., CSc.	1:100
---	--	-------

bpo BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA: Areál IZS Ostrov - stanice jednotky sboru dobrovolných hasičů ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace pro provádění stavby SO 253 Budova JSDH Síť napájecí elektrotechnika OBSAH: Půdorys 1. NP - světelné rozvody OBJEDNATEL: Město Ostrov	Počet A4 8 Stupeň projektu DPS Datum dokončení 28.02.2020 Číslo zakázky 9278-26 Číslo archivní BPO 1-105555b
---	---	---