



OZNAČENÍ	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	SV. V. [m]
2.01	Schodiště	38,99	2,40
2.03	Chodba	84,81	2,90
2.04	Chodba	36,99	2,90
2.05	Družna - ušebna	49,48	3,30
2.08	Družna - ušebna	49,33	3,30
2.07	Družna - ušebna	50,03	3,30
2.08	Družna - ušebna	36,65	3,30
2.09	Aula	140,11	3,30
2.10	Nábytek	15,04	2,90
2.11	Kabinet/oborovna	23,64	2,90
2.12	Kabinet	12,68	2,90
2.13	Šatna personál	14,59	2,90
2.14	Kuchynka	10,97	2,90
2.15	Sprcha	1,85	2,90
2.16	WC chlapci	11,27	2,90
2.17	WC dívky	12,61	2,90
2.18	bezbarierové WC	4,75	2,90
2.19	Úklid	1,65	2,90
2.20	WC ž. bezbarierové	3,89	2,90
2.21	WC M	6,01	2,90
2.22	Šatna	11,61	2,90
2.23	Schodiště	15,63	2,40
2.24	Svislá skříň	2,39	2,40
2.25	Únikové schodiště	7,7	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTI		642,67	

POZNÁMKA :

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE NAVRŽENO NEHOŘLAVÉ (TŘ. REAKCE NA OHEŇ A1).
V MÍSTĚ PROSTUPU POŽ. DĚLICÍ STĚNOU NESMÍ BÝT NA POTRUBÍ DO VZDÁLENOSTI MIN. 500mm
OD LICE STĚNY VÝSTKA NEBO VENTILÁTOR. POTRUBÍ V TOMTO MÍSTĚ MUSÍ BÝT CELISTVÉ A Z NEHOŘLAVÝCH HMOT
PROSTUP BUDE VZDUCHOTĚSNĚ ZACIŠTĚN HMOTOU ALESPŮŇ VE STEJNÉM STUPNI HOŘLAVOSTI JAKO JE POŽ. DĚLICÍ
KONSTRUKCE. MATERIÁL UCPAVKY MUSÍ MÍT SHODNOU POŽÁRNÍ ODOLNOST JAKO KONSTRUKCE,
KTEROU POTRUBÍ PROSTUPUJE.
UŽIVATEL OBJEKTU ZAJISTI DOSTATEČNÉ PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ.

LEGENDA :

- VZT POTRUBÍ - OHEBNÉ TLUMIČI
- VZT POTRUBÍ - KRUHOVÉ SPIRO (OZNAČENÍ TEPELNÉ NEBO POŽÁR. IZOLACE)
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI (SPÁROU POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU (nad 200 m3/hod))
- VÝFUK ODPADNÍHO VZDUCHU / SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU (Z EXT.)
- STOUPACÍ POTRUBÍ VZT (PODLAŽÍ , ČÍSLO)

Projektant:	ing. Tomáš Ferenc	Vedoucí zakázky:	ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Město Ostrov	Zakázka č.: 2021/50
	Zakázka:	Ostrov, škola Majová, nástava objektu družiny	Stupeň: DPS
	Dokumentace/část:	Vzduchotechnika	Datum: 30.6.2022
			Měřítko: 1:50 Formát: 15 A4
Půdorys 2.NP			3.