



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SV. V. [m]
2.01	Schodiště	38,99	2,40
2.03	Chodba	84,81	2,90
2.04	Chodba	36,99	2,90
2.05	Družina - učebna	49,48	3,30
2.06	Družina - učebna	49,33	3,30
2.07	Družina - učebna	50,03	3,30
2.08	Družina - učebna	36,65	3,30
2.09	Aula	140,11	3,30
2.10	Nábytek	15,04	2,90
2.11	Kablnet/sborovna	23,84	2,90
2.12	Kablnet	12,68	2,90
2.13	Šatna perzonal	14,59	2,90
2.14	Kuchytka	10,97	2,90
2.15	Sprcha	1,85	2,90
2.16	WC chlapci	11,27	2,90
2.17	WC dívky	12,61	2,90
2.18	bezbariérové WC	4,75	2,90
2.19	Úklid	1,65	2,90
2.20	WC Ž. bezbariérové	3,89	2,90
2.21	WC M	6,01	2,90
2.22	Šatna	11,61	2,90
2.23	Schodiště	15,63	2,40
2.24	Světlá plošina	2,39	2,40
2.25	Únikové schodiště	7,7	
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ		642,67	

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Třířázový rozvod (CYKY-J 5x2.5)
- Zásuvkový rozvod (CYKY-J 3x2.5)
- Světelný rozvod (CYKY-J 3x1.5)
- Volný vývod třířázový
- RV - rozváděč vřáhu, 400V
- Volný vývod Jednořázový
- RACK - slaboproudý rozváděč
- Jednopolový spínač pod omítku, faz.1, 10A/250V, IP20
- Sériový přepínač pod om. s orient.doutn., faz.1S, 10A/250V, IP20
- Jednopolový spínač pod om. s orient.doutn., faz.1S, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový ovl. s orient.dout. pod omítku, faz.1/0So, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybové čidlo pro LED se senzorem přítomnosti, 360°, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Jednoduché zásuvky ve společném rámečku
- Dvojzásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ventilátor, 0,1kW/230V (dodávka VZT) s doběhem SMR-T/KU68
- Automatická pisoár (napájecí zdroj - dodávka ZTI)
- Požární úcpávka s odolností dle požadavku PBR
- Zatemňovací rolety - spínač součástí dodávky

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 49W, 5500lm, Ra80, 4000K
B	LED panel, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, obdélník 1200x300mm	1 x LED, 35W, 4200lm, Ra80, 4000K
C	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 38W, 4400lm, Ra80, 4000K
D	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K
E	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opalový kryt	1 x LED, 20W, 2200lm, Ra80, 4000K
F	Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm	1 x LED, 36W, 3200lm, Ra80, 4000K
G	Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 130mm	1 x LED, 22W, 1800lm, Ra80, 4000K
H	Bytové LED lineární svítidlo	1 x LED, 11W, 1250lm, Ra80, 4000K
NO	Nouzové LED svítidlo s piktogramem	1 x LED, 3W, 330lm
PPO	Nouzové LED stropní sv. (protipanické)	1 x LED, 2W, 220lm

POZNÁMKA:

Napětová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chránilky

Projektant:	Klimešová Miroslava	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	město Ostrov	Zakázka č.: 2021/50
	Zakázka:	Ostrov, škola Majová, nástavba objektu družiny	Stupeň: DPS
	Dokumentace/část:	D1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika	Datum: 30.6.2022
			Měřítko: 1:50
PŮDORYS 2.NP			Formát: 6A4
			5