



Legenda

U	umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková, 2x1/4-15
WC	WC kombi,rohový ventil T 16 -15
H	vtahlní hadicí zařízení - výtokjící hadicový vyústěk s tvarově stálou hadicí délka hadice 20m , světlost 19 mm, průměr hubice 7 mm
P1-2	vstupní potrubí požárního vodovodu - výtokjící
V1-16	vstupní potrubí vnitřního vodovodu - PPR PN16
K1-14	vstupní potrubí vnitřní kanalizace - HT systém

Výšky sítinků nad podlahou
Alternativní výška sítinku dle typu ZP

Umyvadlo, rohový ventil ..... 0,64 m
WC kombi, rohový ventil ..... 1,05 m
Výlevka, baterie ..... 1,10 m

- Teplá užitková voda PPR PN16
- Studená voda PPR PN16
- Cirkulace PPR PN16
- Potrubí vnitřní kanalizace - HT systém

Poznámka

1. Rozvod vody vycházené k vypouštěcím ventilům.
2. Vodovodní potrubí kotelentně vedí pozvolně topenou instalací
   MIRELON-přípojovací potrubí, ISOCWOOL PIPO-izolační rozvody
   SX. Počítá vedle 1: izolace v 13mm, TUV, CRN 15. izolace v síle 20 při běžné pozovodního potrubí
3. Na potrubí musejí být při ohnutí použité dělící konstrukcemi provizjelání manžety
4. Provizjo hlavní protipožárního hasiva PROPAVIT
5. Vnitřní rozvody navržany z vnitřního potrubí EKOPLASTIK STABI PN 16

INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV, IČ: 00255843		VYPRACOVAL: Ing. Daniel Kadlec MASARYKOVA 716 363 01 OSTROV	PARÉ ČÍSLO
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Daniel Kadlec	ZAKÁZKA: 71–11/19		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Ostrov nad Ohří 715883 , st.p.č. 823			
NÁZEV AKCE: ZŠ OSTROV, Wöjtova 597 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
		MĚŘÍTKO: 1:100	DATUM: 10/2019
PŘEDMĚT: PŮDORYS II. a III.NP		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.3	FORMÁT: 10xA4