



Legend

- U
Univradio, baterie umyvadlová sřijňkovň, 2x166-15
Teplň užitkovň voda PPR PN16
Studenň voda PPR PN16
Cirkulace PPR PN16

Výšky výtoků nad podlahou

Alternativně výška výtoku dle typu ZP

Umyvadlo, rohový ventil 0,60 m

Poznámka

1. Rozvod vody vypsávající k vypouštění k ventilům.
 2. Vodovodní potrubí kompletně celé izolovat / tepelnou izolací MIRELON potrubí potrubí, ROCKWOOL, PIR-izolace rozvody SV, tl. izolace = 10mm; TUV, ČRK, tl. izolace = vnější průměr izolovaného potrubí
 3. Na potrubí osadit při přechodu požárně dělicími konstrukcemi protipožární manžety
- Prostup těsnit protipožární těsnidlem (PRIMAT)

INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV JÁCHYMOVSKÁ 1, 363 01 OSTROV, IČ: 0025843			VYPRACOVAL: Ing. Daniel Kodlec			PŘÍJÍM. ČÍSLO: Ing. Daniel Kodlec		
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Daniel Kodlec			ZAK. ČÍSLO: 71-11/19			MASARYKOVA 716		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Ostrov nad Ohří 715883, st.p.č. 823			363 01 OSTROV					
NÁZEV AKCE: ZŠ OSTROV, Májová 997			STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ ŘÍZENÍ					
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO: 1:xx			DATUM: 10/2019		
PŘEDMĚT: SCHÉMA VODOVODU – družina			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.5			FORMÁT: A4		