

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	
						Σ	

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ !!!  
pro odbornou repasi je kladen důraz na maximální zachování autenticity včetně vývoje prvků – historické úpravy navrhujeme respektovat s uplatněním zcelující povrchové úpravy kování, kotvicí a spojovací prvky – nutno respektovat všechny uplatněné závěsy, prověřit upevnění s opětovným použitím původních hřebů a vrutů.  
výsledná barevnost prvků je na zvážení památkové péče dle výsledků výzkumů a konsensu památkové péče  
ZEDNICKÉ ZAČIŠTĚNÍ VNITŘNÍHO OKENNÍHO A DVEŘNÍHO OSTĚNÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMŮ






**Všechny prvky musí tvořit trvale funkční prvek včetně kotvicích prvků a montáže.**

VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČIŠTĚNÍ







POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PROJEKT NEŘEŠÍ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY V INTERIÉRU OBJEKTU.





# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.		
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ		
TR/01	<div>STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ VRATA – KŘÍDLO DO KAPLE</div> <div>SVĚTLOST 1320/2530MM</div> <div></div>	<p>Stávající vnější dřevěné křídlo - vrata hlavního vstupu do kostela, osazené za kamenné ostění, rámové, jednoduché profilace, dochovány lokálně v nesoudržném světlém šedomodrém krycím nátěru s viditelným lokálním poškozením nátěru v dolní partii. Křídlo je v poměrně dobrém technickém stavu.</p> <p>Kování: kované závěsy v nátěru v barvě dveří, kované držadlo v nátěru v barvě dveří, klika se zámkem slohová mosazná v krycím nátěru v barvě nátěru dveří (stávající nátěr nesoudržný)</p> <p><b>Materiál:</b> dřevo</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů</li></ul> <p><b>Povrchová úprava:</b> Ekologický krycí nátěr s obsahem účinných látek, včetně hloubkové impregnace, s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití odstín šedá (dle stávajícího stavu) dle technických listů výrobce, (impregnace, mezinátěr a konečný nátěr)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – v odstínu sjednocující s odstínem ostatních prvků – okenní šedá</li></ul> <p><b>kování:</b>stávající 3ks na rubové straně závěsy, štítek s klikou a zámkem – oboustranné, kované držadlo</p> <p><b>povrchová úprava:</b>všechny stávající části budou zachovány, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny zbaveny rzi a nově opatřeny povrchovou úpravou - obnovení původního povrchu - nátěry1x základní nátěr + 2x vrchní okenní šedá</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– bude odsouhlaseno pro sjednocení všech prvků</li><li>- Barevnost dle stávajícího stavu</li></ul> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					1	1KS	<div>Koordinace s opravou kamenného portálu</div> <div>V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění</div>




# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/02	<p><b>STÁVAJÍCÍ DVEŘE VSTUP NA EMPORU SVĚTLOST 860/1950MM</b></p> 	<p>Stávající vnější dřevěné křídlo - dveře vstupu na jihozápadní emporu kostela, osazené za kamenné ostění, rámové, jednoduché profilace, dochovány lokálně v nesoudržném světlém šedomodrém krycím nátěru s viditelným lokálním poškozením nátěru Křídlo je v poměrně dobrém technickém stavu. Kování: kované závěsy v nátěru v barvě dveří, kované držadlo v nátěru v barvě dveří, klika se štítkem jednoduchá mosazná v krycím nátěru v barvě nátěru dveří (viditelná rez, nátěr nesoudržný), krabicový zámek</p> <p><b>Materiál:</b> dřevo - bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů <b>Povrchová úprava:</b> Ekologický krycí nátěr s obsahem účinných látek, včetně hloubkové impregnace, s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití odstín šedá (dle stávajícího stavu) dle technických listů výrobce, (impregnace, mezinátěr a konečný nátěr) - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – v odstínu sjednocující s odstínem ostatních prvků – okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> stávající 2ks na rubové straně slohové závěsy, štítek s klikou, krabicový zámek, kované držadlo <b>povrchová úprava:</b> všechny stávající části budou zachovány, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny zbaveny rzi a nově opatřeny povrchovou úpravou - obnovení původního povrchu - nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní okenní šedá – bude odsouhlaseno pro sjednocení všech prvků - Barevnost dle stávajícího stavu</p>     	1					<p>Koordinace s opravou kamenného portálu</p> <p>V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění</p>

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ


OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda		Σ
TR/03	STÁVAJÍCÍ DVEŘE VSTUP NA EMPORU SVĚTLOST 950/1950MM  	<p>Stávající vnější dřevěné křídlo - vstup na západní emporu kostela, osazené za kamenné ostění, rámové, jednoduché profilace, dochovány lokálně v nesoudržném světlém šedomodrém krycím nátěru s viditelným lokálním poškozením nátěru Křídlo je v poměrně dobrém technickém stavu. Kování: kované závěsy v nátěru v barvě dveří, kované držadlo v nátěru v barvě dveří, klika se štítkem jednoduchá mosazná v krycím nátěru v barvě nátěru dveří (viditelná rez, nátěr nesoudržný), krabicový zámek</p> <p><b>Materiál:</b> dřevo - bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů <b>Povrchová úprava:</b> Ekologický krycí nátěr s obsahem účinných látek, včetně hloubkové impregnace, s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití odstín šedá (dle stávajícího stavu) dle technických listů výrobce, (impregnace, mezinátěr a konečný nátěr) - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – v odstínu sjednocující s odstínem ostatních prvků – okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> stávající 2ks na rubové straně slohové závěsy, štítek s klikou, krabicový zámek, kované držadlo 2x <b>povrchová úprava:</b>všechny stávající části budou zachovány, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny zbaveny rzi a nově opatřeny povrchovou úpravou - obnovení původního povrchu - nátěry1x základní nátěr + 2x vrchní okenní šedá – bude odsouhlaseno pro sjednocení všech prvků - Barevnost dle stávajícího stavu</p> <div></div>	1				1ks	Koordinace s opravou kamenného portálu  V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ



OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/04	<div>STÁVAJÍCÍ DVEŘE VSTUP NA EMPORU</div> <div>SVĚTLOST 860/1950MM</div> <div></div>	<p>Stávající vnější dřevěné křídlo - vstup na severozápadní emporu kostela, osazené za kamenné ostění, rámové, jednoduché profilace, dochovány lokálně v nesoudržném světlém šedomodrém krycím nátěru s viditelným lokálním poškozením nátěru</p> <p>Křídlo je v poměrně dobrém technickém stavu.</p> <p>Kování: kované závěsy v nátěru v barvě dveří, kované držadlo v nátěru v barvě dveří, klika se štítkem jednoduchá mosazná v krycím nátěru v barvě nátěru dveří (viditelná rez, nátěr nesoudržný), krabicový zámek</p> <p><b>Materiál:</b> dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů</p> <p><b>Povrchová úprava:</b> Ekologický krycí nátěr s obsahem účinných látek, včetně hloubkové impregnace, s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití odstín šedá (dle stávajícího stavu) dle technických listů výrobce, (impregnace, mezinátěr a konečný nátěr)</p> <p>- přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – v odstínu sjednocující s odstínem ostatních prvků – okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> stávající 2ks na rubové straně slohové závěsy, štítek s klikou, krabicový zámek, kované držadlo 2x</p> <p><b>povrchová úprava:</b>všechny stávající části budou zachovány, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny zbaveny rzi a nově opatřeny povrchovou úpravou - obnovení původního povrchu - nátěry1x základní nátěr + 2x vrchníokenní šedá</p> <p>– bude odsouhlaseno pro sjednocení všech prvků</p> <p>- Barevnost dle stávajícího stavu</p> <div></div>	1				1KS	<p>Koordinace s opravou kamenného portálu</p> <p>V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění</p>



# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/05	<b>STÁVAJÍCÍ DVEŘE VSTUP KE KROVU VČ. DŘEVĚNÉHO OSTĚNÍ</b> SVĚTLOST 600/1650MM 	<p>Stávající vnější dřevěné křídla - vrata vstupu do krovu kaple, osazené za dřevěné ostění, svlakové, jednoduché profilace, dochovány lokálně v nesoudržném světlém šedomodrém krycím nátěru s viditelným lokálním poškozením nátěru            Křídla a ostění jsou v poměrně dobrém technickém stavu.            Kování: kované závěsy v nátěru v barvě dveří, klika se štítkem jednoduchá mosazná v krycím nátěru v barvě nátěru dveří (viditelná rez, nátěr nesoudržný), krabicový zámek</p> <p><b>Materiál:</b> dřevo            - bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů  <b>Povrchová úprava:</b> Ekologický krycí nátěr s obsahem účinných látek, včetně hloubkové impregnace, s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití odstín šedá (dle stávajícího stavu) dle technických listů výrobce, (impregnace, mezinátěr a konečný nátěr)            - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – v odstínu sjednocující s odstínem ostatních prvků – okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> stávající 2x2ks na rubové straně závěsy, štítek s klikou, krabicový zámek  <b>povrchová úprava:</b> všechny stávající části budou zachovány, jednotlivé prvky budou citlivě očištěny zbaveny rzi a nově opatřeny povrchovou úpravou - obnovení původního povrchu - nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní – předpokládokenní šedá            – bude odsouhlaseno pro sjednocení všech prvků            - Barevnost dle stávajícího stavu</p>	1				1KS	V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.			
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ			
TR/06	<div>STÁVAJÍCÍ OKNO KAPLE</div> <div>Š. 2090 P.K.580 MM V.K. 1630MM</div> <div>hodnotný zachovaný prvek</div>	<div></div> <div></div>	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, dvanáctitabulkové okno kaple s jedním otevíravým křídlem, osazené do rámu za kamenné ostění, ukončené půlobloukem, rám se dvěma vodorovnými a 3 svislými putci , 1 tabulka tvořena dovnitř otevíravým křídlem se sítčkou proti hmyzu, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem,</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p>-obnova funkčnosti otvírání (pro manipulaci) a těsnosti jednotlivých křidel (spasování),</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany– kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, ( penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> ocelové v krycím nátěru křidel – okenní šedá</p> <p>stávající kování bude zachováno, bude očištěno, 2x zadlabávací závěs, kovaný obtlík, kované držadlo</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lokální odřezání koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry1x základní nátěr + 2x vrchní, obnovení původního povrchu všech částí dle provedených průzkumů – předpoklad v nátěru v odstínu rámu oken – barva na kov dle technických listů výrobce, předpoklad: dle stávajícího stavu, okenní šedá</p>					1	1KS	<p>Koordinace s opravou kamenného ostění</p> <p>V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění</p>



# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/07	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO KAPLE</b> Š. 2090 P.K.580 MM V.K. 1630MM <b>hodnotný zachovaný prvek</b>	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, dvanáctitabulkové okno kaple s jedním otevíravým křídlem, osazené do rámu do kamenného ostění, ukončené půlobloukem, rám se dvěma vodorovnými a 3 svislými poutci, 1 tabulka tvořena dovnitř otevíravým křídlem se sítkou proti hmyzu, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem,</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p>-obnova funkčnosti otvírání (pro manipulaci) a těsnosti jednotlivých křidel (spasování),</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany– kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, ( penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> ocelové v krycím nátěru křidel – okenní šedá</p> <p>stávající kování bude zachováno, bude očištěno, 2x zadlabávací závěs, kovaný obrtlík, kované držadlo</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lokální odřezání koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry1x základní nátěr + 2x vrchní, obnovení původního povrchu všech částí dle provedených průzkumů – předpoklad v nátěru v odstínu rámu oken – barva na kov dle technických listů výrobce, předpoklad: dle stávajícího stavu, okenní šedá</p>						
							1	1KS  Koordinace s opravou kamenného ostění  V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění







# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ					POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ		
TR/08	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO BOČNÍ KAPLE</b> Š. 1270 MM P.K.1000 MM V.K. 1150MM <b>hodnotný zachovaný prvek</b>	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, devítitabulkové okno boční kaple se dvěma otevíravými křídly, osazené do rámu za kamenné ostění, ukončené zaklenutím, rám se dvěma vodorovnými a 2 svislými poutci, 2 tabulky tvořeny dovnitř otevíravým jednoduchými křídly se sítkou proti hmyzu, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem,</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p>-obnova funkčnosti otvírání (pro manipulaci) a těsnosti jednotlivých křidel (spasování),</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany – kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, ( penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p> <p><b>kování:</b> ocelové v krycím nátěru křidel – okenní šedá</p> <p>stávající kování bude zachováno, bude očištěno, 2x 2ks zadlabávací závěs, 2x kovaný obrtlík, 2x kované držadlo</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lokální odrezení koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry1x základní nátěr + 2x vrchní, obnovení původního povrchu všech částí dle provedených průzkumů – předpoklad v nátěru v odstínu rámu oken – barva na kov dle technických listů výrobce, předpoklad: dle stávajícího stavu, okenní šedá</p>							Koordinace s opravou kamenného ostění
	 						1	1KS	

Koordinace s opravou kamenného ostění

V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ



OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/09	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO KAPLE</b> SVĚTLOST 2090 MM V.K.3120MM P.K.2120MM	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, šestnáctitabulkové okno kaple, pevné, osazené do rámu za kamenné ostění, ukončené půlobloukem, rám se třemi vodorovnými a 3 svislými poutci, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem, dřevěná ozdobná lišta na jednom vodorovném a jednom svislém poutci (do tvaru latinského kříže)</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany – kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín dle stávajícího stavu - okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, (penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p>						
	 						1	<b>1KS</b>  Koordinace s opravou kamenného ostění  V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ


OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/10	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO KAPLE</b> SVĚTLOST 2090 MM V.K.3120MM P.K.2120MM	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, šestnáctitabulkové okno kaple, pevné, osazené do rámu za kamenné ostění, ukončené půlobloukem, rám se třemi vodorovnými a 3 svislými poutci, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem, dřevěná ozdobná lišta na jednom vodorovném a jednom svislém poutci (do tvaru latinského kříže)</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany– kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín dle stávajícího stavu - okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, (penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p>						
							1	1KS  Koordinace s opravou kamenného ostění  V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění



# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/11	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO KAPLE</b> SVĚTLOST 2090 MM V.K.3120MM P.K.2120MM	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, šestnáctitabulkové okno kaple, pevné, osazené do rámu za kamenné ostění, ukončené půlobloukem, rám se třemi vodorovnými a 3 svislými poutci, subtilní konstrukce, zasklení čirým sklem, dřevěná ozdobná lišta na jednom vodorovném a jednom svislém poutci (do tvaru latinského kříže)</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem.</p> <p>Z vnější strany dřevní hmota lokálně poškozená, povrch dřeva lokálně zčernalý</p> <p>Okno bude odborně opraveno se zachováním maximálně možných částí a prvků.</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů,</p> <p>- rámy - zpevnění dřevní hmoty – petrifikací, dotmelení zachovaných částí</p> <p><b>zasklení:</b> sklo vloženo do drážek, stávající čiré ruční tabulové sklo tmelené z vnitřní strany– kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným,</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, odstín dle stávajícího stavu - okenní šedá, zpevnění dřevní hmoty - petrifikace,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, (penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP – předpoklad dle stávajícího stavu - okenní šedá</p>						
	 				1		1KS	Koordinace s opravou kamenného ostění  V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/12	<b>STÁVAJÍCÍ OKNO SPODNÍ LUCERNY</b>  SVĚTLOST 400 MM V.K.1215 MM P.K.1015 MM  	<p>Stávající dřevěné, jednoduché, pevné jednokřídlové okno spodní lucerny, osazené do rámu do dřevěné konstrukce lucerny, ukončené půlobloukem, bez členění, subtilní konstrukce, zasklení čirým tabulovým sklem</p> <p>-rámy v šedém nátěru z vnější strany i z vnitřní strany, se znečištěným a poškozeným povrchem</p> <p>s poškozením nátěru především z vnější strany,</p> <p>všechna křídla a rámy budou odborně opraveny</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p>- bude provedeno přebroušení a vytvoření podkladu pro nový nátěr</p> <p><b>zasklení:</b> čiré sklo vloženo do drážek, tabulové sklo tmelené z vnitřní strany– kontrola tmelení, nesoudržné bude nahrazeno tmelem objemově stálým, přetíratelným, výměna poškozeného zasklení</p> <p><b>povrchová úprava:</b> nátěr, zpevnění dřevní hmoty - petrifikací,</p> <p>- krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu dle výsledků průzkumu předpoklad: po očištění, nátěry dle technických listů výrobce, ( penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr)s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích architektem, investorem a zástupci PP, předpoklad dle stávajícího stavu – okenní šedá</p>		4	4		8KS	V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění



# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/13	<b>NOVÁ DŘEVĚNÁ ŽALUZIE</b> LUCERNY SVĚTLOST 1000/V.K.1790MM, P.K.1310MM <div data-bbox="264 517 618 1203" data-label="Image"> </div>	<p>Nová dřevěná žaluzie do půlkruhu ukončeného okenního otvoru spodní lucerny, osazená do rámu do dřevěné konstrukce lucerny, s pobitým vodorovnými prkny s členěním jako lamely – s lištováním spár</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lamely křídel budou osazeny v rámu křídla, křídlo pevné</li> <li>- bude provedena nová pevná žaluzie, vzor dle stávající dochované dřevěné žaluzie TR/14</li> <li>- koordinace s částí silnoproudé elektrotechniky</li> </ul> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p><b>povrchová úprava:</b> krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu: dle stávající barevnosti dochované žaluzie, okenní šedá (penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr) s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití – v odstínu původní barevnosti – okenní šedá</p> <p>odstín bude upřesněn dle rozšířeného průzkumu stávajících prvků a bude odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky PP</p>	1	2	2	2	<b>7KS</b>	

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.	
			západní fasáda	Jižní fasáda	Severní fasáda	Východní fasáda	Σ	
TR/14	<b>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ŽALUZIE</b> LUCERNY SVĚTLOST 1000/V.K.1790MM, P.K.1310MM	<p>Stávající dřevěná žaluzie do půlkruhu ukončeného okenního otvoru spodní lucerny, osazená do rámu do dřevěné konstrukce lucerny, s pobitým vodorovnými prkny s členěním jako lamely – s lištováním spár</p> <p>-lamely křídel jsou osazeny v rámu křídla, 1ks obrtlíků, křídlo otvíravé ven na 2ks závěsů</p> <p>- z vnější strany zvětralý nátěr v šedém odstínu - poškozený</p> <p>-bude provedena truhlářská oprava</p> <p>-přebroušení povrchu a vytvoření podkladu pro nový nátěr, prověření a doklínování spojů, dotmelení objemově stálým tmelem</p> <p>- koordinace s částí silnoproudé elektrotechniky</p> <p>-křídla a rám budou odborně opravena – obnova funkčnosti otvírání (pro manipulaci) a spasování – doplnění a případná výměna lamel, budou vyrobeny modelovým způsobem dle stávajících vzorů</p> <p><b>Materiál:</b> měkké dřevo</p> <p><b>povrchová úprava:</b> krycí nátěr na syntetické bázi v jednotném odstínu: po očištění a sejmutí nátěrů, předpoklad dle stávající barevnosti, okenní šedá (penetrační nátěr + základní nátěr + 1x mezinátěr + 3x konečný nátěr) s obsahem účinných látek pro dokonalou ochranu dřeva pro venkovní využití – v odstínu původní barevnosti – okenní šedá</p> <p>odstín bude upřesněn dle rozšířeného průzkumu stávajících prvků a bude odsouhlasen na vzorcích architektem a pracovníky PP</p> <p><b>kování:</b></p> <p>ocelové závěsy 2ks /1křídlo, 1 ks obrtlík</p> <p>- stávající kování bude zachováno, bude očištěno, bude provedena odborná oprava, případně provedení repliky, modelovým způsobem dle zachovaného vzoru a doplnění chybějících prvků</p> <p>a doplnění prvků pro zajištění proti kroucení – bude odsouhlaseno na vzorku před osazením</p> <p><b>povrchová úprava:</b> lokální odrezání koroze, antikorozní nátěr, zcelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní, obnovení původního povrchu všech částí dle provedených průzkumů – předpoklad v šedém nátěru (dle stávajícího stavu, předpoklad okenní šedá) – barva na kov dle technických listů výrobce</p>	1				1KS	V době stavebních prací budou chráněna zakrytím fólií proti poškození a znečištění

