













LEGENDA PŘÍSTROJŮ	
OZNAČENÍ NA VÝŠKĚ	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ŽÁZENÍ
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ I, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ I, P44, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ I, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ 6, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ 6, P44, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ 6, P44, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ I, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ I, P44, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	TLAČIDLO ŽÁZENÍ VI, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	STIMUL LED ZSVB TR ILQD, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
	VYPINACÍ ŽÁZENÍ 3, 25A, IP44, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
Z 1	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT -200 MM OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM
Z 1b	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT -200 MM OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, PŘEPĚTÍ "T3"
Z 12	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT -1000 MM OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM
Z 12b	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT -1000 MM OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, PŘEPĚTÍ "T3"
Z 13	ZÁSUVKA 16A/400V, IP20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
Z 13b	ZÁSUVKA 16A/230V, IP20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, POD OMÍTKU
Z 7	ZÁSUVKA 16A/230V, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, PŘEPĚTÍ "T3"
Z 7b	ZÁSUVKA 16A/230V, P20, OSADIT DLE INTERIÉRU OD 0,0 SPONOVÁNÍ LÍCEM, PŘEPĚTÍ "T3"




POČET KUSŮ TYP SVÍTLIDLA/ZÁSVUVKY/PŘÍSTROJE

6 x 1 / E1

ČÍSLO OBVODU

HODNOTY OSVĚTLENOSTI NEBYLY STANOVENY
JEDNÁ SE O ÚPRAVU A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		 Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví IČO : 734 30 811 Datum : 11/2023 Měřítko : 150 Číslo přílohy : 3.
ing. arch. Olga Rožíková		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		
Investor :		Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov				
Objednatel :		ing. arch. Olga Rožíková, Gagarinova 510/21, 360 20 Karlšov Vary				
Kraj :		Karlovarský	Zakázka číslo :		EP028-2023	
Obec :		Ostrov	Stupeň :		DPS	
<p style="text-align: center;"> DŮM KULTURY V OSTROVĚ VYBUDOVÁNÍ KULTURNÍHO A KREATIVNÍHO CENTRA MIROVÉ NÁMĚSTÍ 733, 363 01 OSTROV TANEČNÍ SÁL A PŘEDSÁLÍ D.1.4.e - Silnoproud a slaboproud </p>						
<p style="text-align: center;">TANEČNÍ SÁL 1. PATRO</p>						