



LEGENDA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE

CIRKULAČNÍ OKRUH "P" - plavecký bazén, max. teplota 28 °C

P-1	FILTR PÍSKOVÝ LAMINÁTOVÝ D1200, Q=45 m³/hod.	-2ks
P-2	praní vzduchem, připojení DN 25	-2ks
P-3	VERTIKÁLNÍ CÍRULKA KANALIZAČNÍ PÍSKOVÝ FOSFÁTOVÝ S FRAKČNÍM MĚŘENÍM, P1=2,6 kW, P2=3,1 kW, 400 V, 9,5 A, 2840 ot/min.	-1ks
P-4	MĚŘICÍ ZÁŘÍŽÍ PRO KONTROLU KVALITY VODY (měření pH, Rx, Cl volty, Cl vizuální, teplota, hladina v přepadové nádrži)	-1ks
P-5	ODPADNÍ ŠACHTA	-1ks
P-6	MEMBRANOVÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO KOREKCE pH 0,5 l/hod, 230V	-1ks
P-7	MEMBRANOVÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO KOAGULANTU 0,5 l/hod, 230V	-1ks
P-8	MEMBRANOVÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO CHLORU 0,5 l/hod, 230V	-1ks
P-9	PE ZACHYTNE NÁDRŽE O OBSAHU 100 l	-3ks
P-10	STŘEDOTLAKÝ UV ZÁŘÍČ, P=2,0 kW, DN150, řídící rozvaděč 60 m³/min, s automatickým skleněným štěněm	-1ks
P-11	AKUMULAČNÍ JIMKA, betonová, objem 8,5 m³	-1ks
P-12	REGULÁTOR AUTOMATICKÉHO DOPLOUŠTĚNÍ VODY	-1ks
P-13	solerodový ventil s tlakový hladinomer	-1ks
P-14	DIGITÁLNÍ INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR DN150 s automatickým kalibrováním měření a ověřovací hodnot	-1ks
P-15	TEPELNÝ VÝMĚNÍK 250 kW, proudící voda 5,9 m³/h, teplota ztráta 3,1 KPa	-1ks

LEGENDA ARMATÚR

- UZÁVĚRACÍ VENTIL
- ZFĚTNÁ KLAPKA
- ELEKTROVENTIL
- CÍRLO TĚLOTU
- CÍRLO PŘÍTOHU
- REGISTRAČNÍ VODOMĚR S REGISTRAČNÍ PROTĚKOVOU HODNOTOU



2		AquaSport CZ s.r.o. Záhřebská 51, 106 00 Praha 10 tel: +420 604 206 689 email: hroz@bazenymanu.cz web: www.bazenymanu.cz
1. ZŠ Masarykova, Ostrov - bazén		
INVESTOR: 1. ZŠ Masarykova, Ostrov		
Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov		
Bazénová technologie		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
ing. Tomáš Hroza		
NÁZEV VÝKRESU		
Schéma bazénové technologie		
DATUM: 07.12.2023		
VERZE: 1.0		