



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

„Město Ostrov - revitalizace veřejného osvětlení – 3.etapa“

Zadavatel veřejné
zakázky:

Město Ostrov

Vysvětlení zadávací dokumentace 3

Veřejná zakázka:

Název: „Město Ostrov - rekonstrukce veřejného osvětlení – 3.etapa“

Zadavatel:

Název: Město Ostrov
Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
IČO zadavatele: 00254843
Zastoupený: Mgr. Lukášem Lerchem, starostou

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 3:

Reaguji na Vaši odpověď na náš dotaz ohledně šířek jednotlivých výpočtových ploch. Ve všech dokumentech, co jsme hledali nejsou ani nijak naznačené. Potřebujeme znát, jak široká je jednotlivá plocha ve všech situacích. Například ve výpočtu RS pro Situaci č. 1 známe výšku obou ploch (5m) - to znamená, že její střed bude 5m ve výšce na budově, známe délku té plochy (30m = stejná jako rozteč), ale neznáme šířku plochy. Prosíme u uveřejnění nebo alespoň navedení tam, kde to opravdu najdeme. A než nám zase napíšete v příloze č. 7, tak se tam prosím podívejte. Nic tam není. Takto to žádáme u všech situací RS.

Odpověď na dotaz č. 3:

Při výpočtu rušivého osvětlení bylo počítáno s výpočetními plochami o rozměrech: výška 10 m a délka 40 m. Rastr výpočetních bodů je 1 m x 1 m.

Výška výpočetní plochy by měla být vždy vyšší nebo alespoň shodná se závěsnou výškou svítidla.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o podstatnou změnu, ale pouze o upřesnění stávajících podmínek zadávací dokumentace nebude zadavatel prodlužovat termín pro podání nabídek a otevírání nabídek.

V Ostrově 16. 7. 2024

Hana Špičková

Vedoucí odboru městských investic a správy