

PŘÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ O PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ č. 26_SOP_01_4122599321

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4122599321

1. Specifikace zařízení: odběrné zařízení

- umístění zařízení: Ostrov, kat.území: Ostrov nad Ohří, parc.č.2793, 363 01 Ostrov
- EAN: 859182400802349968

2. Technické údaje, výše rezervovaného příkonu místa připojení a předávacího místa

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení (počet fází): 3
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 40,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

3. Připojované elektrické spotřebiče

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Přímotopné topení	0,000	6,000	6,000
Ohřev TUV - akumulací	0,000	3,000	3,000
Příprava pokrmů	0,000	3,000	3,000
Ostatní spotřebiče	0,000	6,000	6,000
Osvětlení	0,000	2,000	2,000

4. Měřicí zařízení

- umístění měřicího zařízení: pilíř, oplocení
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: instalován bude alespoň typ měření v souladu s platnými právními předpisy
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako přímé. Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření upravené k zaplombování tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s vyhláškou č. 359/2020 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami nn v platném znění, které je zveřejněno na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.

5. Místo připojení zařízení

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

6. Závazky PDS spojené se zajištěním technických podmínek připojení

PDS se zavazuje provést tuto úpravu distribuční soustavy:

Demontovat původní rozpojovací skříň R208, která se nachází ve zděném pilíři dosazeného na východní straně objektu st.p.č. 2793 určeného k demolicí. Na místo demontované rozpojovací skříně vybudovat novou pojistkovou skříň SS300 +pilíř, kterou umístit při severní hranici pozemku p.č.224/629 tak, aby nebyla v kolizi s uvažovanou demolicí ani výstavbou biatlonového centra. Napájecí kabel AYKY 4x35 z rozpojovací skříně R236 na objektu čp. 1202 (stacionář) odpojit z demontované R208 a přepojit do nové pojistkové skříně (v případě potřeby jej zkrátit nebo prodloužit). Osadit výkonové pojistky.

7. Upřesnění některých závazků Žadatele podmiňujících připojení zařízení

Žadatel se zavazuje splnit následující závazky:



Připojení odběrného místa bude provedeno z nově vybudované kabelové pojistkové skříně, která bude umístěna v piliři při severní hranici pozemku p.č. 224/629. Připojení elektroměrového rozvaděče z kabelové skříně si provede žadatel na vlastní náklady. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v těsné blízkosti místa připojení. Měření bude volně přístupné. Umístění a technické provedení určují Připojovací podmínky pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribučních sítí nízkého napětí, mj. také na www.cezdistribuce.cz v části Potřebuji vyřešit-Ceny a podmínky- Připojovací podmínky pro odběry C,D. S ohledem na uváděné skutečnosti, doporučujeme přípravu odběrného místa svěřit specializované elektromontážní firmě.

8. Další podmínky připojení

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného/předávacího místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

9. Doklady pro připojení

- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v odběrném místě/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu.