

Pavla Vopatová
Jasmínová 14/338
360 04 Karlovy Vary

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / Telefon	Místo odeslání / dne
0000153007 / 30.09.2015	UPTS/OS/125858/2015	Ing. Tomáš Houžvička / 242 411 630	Praha / 16.11.2015

Věc: „Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.“

Účel: existence sítí

Akce: „Žádost o vyjádření k existenci sítí " Areál služby IZS", k.ú.Ostrov nad Ohří - vyjádření vydáno na základě předložené situace“

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vašistavby **DOJDE** ke styku s podzemním telekomunikačním vedením azařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našichtelekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkostitěchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101, odst. 2, zákona č. 127/2005Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmitopracemi, zejména tím, že:

- uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. neboorganizaci, která vydala vyjádření k záměru stavebníka, o zahájení pracínejméně 15 dní předem. Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsouk dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovatč.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčítpolohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi ajeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníkafirmy Vegacom, a.s. Ing. Petra Fabulu tel. 602 316 272. Objednávka musí osahovat č.j. vyjádření a datum jehovydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteříbudou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práciena možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávanévýkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali připracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodnénářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení(zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytnáopatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemníhotelekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i napřístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovýmipláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením)budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nimznemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikačnívedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen připrovádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohlédněte, aby organizace provádějícípráce zhuťnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. panaVáclava Popelku tel. 266005615, nebo 603 855615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení(zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky anásledně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní předpožadovaným termínem.
- zajistíte, aby při křížení nebo souběhus podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby byloohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení(zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- při křížení komunikace musí být vedeníuloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranukomunikace.
- bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s.nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením

(zařizování).

m) písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.

n) pokud při realizaci stavby dojde k změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, jeakreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedenými do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebními pracemi okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom:
tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.

Závěrem Vám sdělujeme, že spol. České Radiokomunikace, a.s., za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, nemá námitek proti vydání územního rozhodnutí, popřípadě i stavebního povolení pro shora uvedenou stavbu v rozsahu a místě dle předložené dokumentace.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: daňový doklad

Pozn. Písemné žádosti zasílejte na adresu:

České Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany sítí
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6 - Břevnov

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení.

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.