

LEGENDA

VNITŘNÍ ROZVODY

- STUDENÁ VODA
- STUDENÁ VODA POŽÁRNÍ
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

TABULKA DIMENZÍ

LEŽATÉ ROZVODY – POTRUBÍ FIBER BASALT PLUS

DN 20 – 25x3,5 mm
DN 25 – 32x4,4 mm
DN 32 – 40x5,5 mm
DN 40 – 50x6,9 mm
DN 50 – 63x8,6 mm

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PPR (PN 16)

DN 15 – 20x2,8 mm
DN 20 – 25x3,5 mm
DN 25 – 32x4,4 mm

POŽÁRNÍ ROZVOD – POTRUBÍ OCEL. ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ

DN 25

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

U	TLAČNÁ SAMOUZAVÍRACÍ STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ SV,TV ROHÁČKY v = 600
Ui	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU SV,TV ROHÁČKY v = 600
WC	ZÁVĚSNÝ KLOZET SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU – SV v = 1050
WCi	ZÁVĚSNÝ KLOZET S PRODLOUŽENOU DÉLKOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA POD OMÍTKU – v = 1050
VL	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE PRO VÝLEVKU SV,TV = 1000
P	URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM SV v = DLE KONKRÉTNÍHO TYPU (cca 350)
S	TLAČNÁ SAMOUZAVÍRACÍ BATERIE SPRCHOVÁ SV,TV v = 1200
Si	NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ + SPRCHOVÁ SADA SV,TV v = 900
B	STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE BIDETOVÁ SV, TV ROHÁČKY v = DLE KONKRÉTNÍHO TYPU (cca 100)
H	VNITŘNÍ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN 19/30 PV v = 1100

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	ING. DUŠEK	Měřítko 1:50
Projektant	ING. DVOŘÁKOVÁ		Technická kontrola	ING. KYLIŠ	

bpo spol. s r.o.
LIDICKÁ 1239
363 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:+420353675111
Fax:+420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTROV, MYSLBEKOVA 996 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: SCHÉMA ROZVODU VODY

OBJEDNATEL: Město Ostrov

STAVEBNÍK:

Počet A4	6
Stupeň projektu	PST
Datum dokončení	02/2018
Číslo zakázky	8818-26
Číslo archivní	BPO 5-99828
Pořadové číslo	13