

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Město Ostrov

Jáchymovská 1
363 01 Ostrov

Vaše žádost ze dne, značka:
04.01.2018
POV-2018-002

Naše značka:
107180002
(2-1/2018)

Vyřizuje:
Ing. Jitka Likařová

Karlovy Vary dne:
17.01.2018

Věc: Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996 - přístavba tělocvičny

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: p.p.č. 224/38, k.ú. Ostrov

Stavebník: Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

Projektant: BPO, spol.s.r.o., Lidická 1269, 363 17 Ostrov

Č. zakázky: 8818-23

Datum: 18.12.2017

Předmětem předložené dokumentace je přístavba nové tělocvičny na východní straně stávající školy vedle současné tělocvičny. Tělocvična bude určena zejména pro míčové hry, rozměr hřiště 27 x 17,56 m. Stavba je doplněna šatnovým a sociálním zázemím jak pro žáky, tak pro návštěvníky, a to včetně imobilních, zázemím pro výuku a technickým zázemím. Možnost bezbariérového užívání je zajištěna propojením šikmými rampami mezi suterénem školy, úrovní podlahy nové spojovací části a tělocvičny i napojením stávající tělocvičny. Je navržen bezbariérový vstup, možnost bezbariérového užívání šaten a umývárén a také vyřešení bezbariérových WC.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Bezbariérové rampy musí mít po stranách opatření proti sjetí vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl (sokl výšky nejméně 100 mm, spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm)
2. Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, madla musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření - body 2.0-2.1 Přílohy č.3 k vyhlášce 398/2009 Sb.
3. Hlavní vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm, otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly na straně opačné než jsou závěsy. Další požadavky na hlavní vstup - dveře - body 1.1.5, 1.2, 1.3 Přílohy č.3 k vyhlášce.
4. Všechny ovládací prvky v kabině WC musí být umístěny do výše 600 - 1200 mm. Záchodová mísa musí být osazena v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny, mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou musí být vzdálenost nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka záchodové mísy ve výši 460 mm nad podlahou, ovládání splachovacího zařízení po straně, ze které je volný přístup k záchodové míse ve výši 1200 mm nad podlahou a musí být v dosahu osoby sedící na míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 - 1200 mm nad podlahou a zároveň v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání (Stiskem tlačítka dochází k aktivaci alarmu, vydávajícího zvukovou a optickou signalizaci. Systém by měl být vyveden např. na chodbu.). Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. Madlo na straně přístupu musí být sklopné, mísu musí přesahovat o 100

mm. Madlo u stěny musí být pevné, záchodovou mísu musí přesahovat o min. 200 mm. Vedle záchodové mísy musí být volné místo v šířce min. 800 mm pro umístění invalidního vozíku. Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umyvadla 800 mm nad podlahou, musí umožňovat podjezd, vedle umyvadla umístit svislé madlo délky min. 500 mm. Zrcadlo - musí být náklonné, nebo musí mít spodní hranu max. 900 mm nad podlahou. Dveře se musí otvírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. Viz. body 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k vyhlášce.

5. Provedení sprchového koutu musí odpovídat požadavkům uvedeným v bodech 5.1.12 a 5.1.13 Příl. č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb (sklopné sedátko, osazení madel, ruční sprcha s pákovým ovládáním, ovladač signalizačního systému nouzového volání, zámek dveří odjistitelný zvenku atd.).
6. Dveře do místností určených pro užívání ZP osobami musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu (WC ženy, šatna muži, apod.) s parametry standardní sazby.
7. Musí být dodržen vizuální kontrast celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích předmětů a jejich ovládacích prvků - viz bod 1.2.11 Přílohy č.4 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).


Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

Ing. Jitka Líkařová, odborný konzultant

Adr. střediska: Jugoslávská 3/1706, 360 01 Karlovy Vary
774 710 700, k.vary@nrzp.cz


NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -107-