

08

Popis prvku :

- Osmikřídlé okno s rámem z dřevěné KC s osmi křídly otevíravými, řešené s atypicky větším (širším) rozměrem sloupků a poutců.

Rozměr :

- 1960 x 1950 mm celý prvek – nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).

Navržené

stavební úpravy :


- Navrženo repasování stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnitřní pohled:

Schéma:



Material :

- Budou zachovány stávající rámy dřevěné konstrukce. Dodavatel akce stanoví postup repasování okenních rámků. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Členění :

- Zachováno stávající členění otvorového prvku (viz. schéma a foto).

Doplňky :

- Bez doplňků.

Parapet :

- Vnitřní – nově navržený z vlhkuvzdorné, vysoce lisované dřevotřísky (metódou postforming), která je opatřena laminátem tloušťky 0,6 mm; nebo z vnitřního plastového PVC okenního komůrkového parapetu s vrchní CPL melaminovou folií.
- Vnější – nově navržený parapet z měděného plechu tl. 0,7 mm.

Kování :

- Bude zachováno stávající kování otvorového prvku (okna). Dodavatel akce stanoví postup repasování kování okenních rámců. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Zasklení :

- Nově navržené zasklení izolačním dvojsklem čirým (4-16-4 mm); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : Bez požadavku.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : Bez požadavku.

Odstín rámu :

- Barevný odstínů mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

Další varianty : - Nejsou.

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

[illegible]

09

Schéma:

Popis prvku :

- Osmikřídlé okno s rámem z dřevěné KC se sedmi křídly otevíravými a jedním středním horním sklápěcím, řešené s atypicky větším (širším) rozměrem sloupků a poutců.


Rozměr :

- 1960 x 2450 mm celý prvek – nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).

Navržené

stavební úpravy :

- Navrženo repasování stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů otvorových prvků).



Fotodokumentace :



Vnitřní pohled:

Material :

- Budou zachovány stávající rámy dřevěné konstrukce. Dodavatel akce stanoví postup repasování okenních ráků. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Členění :

- Zachováno stávající členění otvorového prvku (viz. schéma a foto).

Doplňky :

- Bez doplňků.

Parapet :

- Vnitřní - bez parapetu (funkční a ozdobný kryt radiátoru).
- Vnější – nově navržený parapet z měděného plechu tl. 0,7 mm.

Kování :

- Bude zachováno stávající kování otvorového prvku (okna). Dodavatel akce stanoví postup repasování kování okenních rámtů. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Zasklení :

- Nově navržené zasklení izolačním dvojsklem čirým (4-16-4 mm); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : Bez požadavku.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : Bez požadavku.

Odstín rámu :

- Barevný odstín mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

Další varianty :

- Nejsou.

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

[illegible]

O10

Popis prvku :

- Sedmikřídlé okno se středními balkónovými dveřmi s rámem z dřevěné KC se sedmi křídly otevíravými a středními balkónovými dveřmi s ještě jedním otevíravým křídlem, řešené s atypicky větším (širším) rozměrem sloupků a poutců.

Rozměr :

- 1960 x 3450 mm celý prvek – nutno ověřit před zahájením stavebních úprav otvorového prvku).
- 960 x 2130 mm rozměr balkónových dveří.

Navržené

stavební úpravy :


- Navrženo repasování stávajícího otvorového prvku (při dodržení níže uvedených parametrů otvorových prvků).

Fotodokumentace :



Vnitřní pohled:

Schéma:



Material :

- Budou zachovány stávající rámy dřevěné konstrukce. Dodavatel akce stanoví postup repasování okenních rámků. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Členění :

- Zachováno stávající členění otvorového prvku (viz. schéma a foto).

Doplňky :

- Bez doplňků.

Parapet :

- Vnitřní - bez parapetu (navazuje dřevěný ozdobný obklad stěn).
- Vnější – nově navržený parapet z měděného plechu tl. 0,7 mm.

Kování :

- Bude zachováno stávající kování otvorového prvku (okna). Dodavatel akce stanoví postup repasování kování okenních rámtů. Tento postup bude odsouhlasen zástupcem NPÚ ÚOP v Lokti.

Zasklení :

- Nově navržené zasklení izolačním dvojsklem čirým (4-16-4 mm); součinitel prostupu tepla - zasklení : $U_g = 1,10 \text{ W / m}^2 \cdot \text{K}$.

Teplo :

- Součinitel prostupu tepla pro celý prvek : Bez požadavku.

Neprůzvučnost :

- Požadovaná vážená neprůzvučnost pro celý prvek : Bez požadavku.

Odstín rámu :

- Barevný odstínů mezi RAL 1002 (Písková) a RAL 1014 (Slonová kost). Finální odstín bude určen (zástupcem orgánu státní památkové) v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele otvorových prvků (oken).

Další varianty :

- Nejsou.

VÝPIS OKEN V POHLEDECH - FASÁDÁCH:

[illegible]