


Ochrana před úrazem el.proudem:samočinným odpojením od zdroje  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3  
Napětová soustava 3\*230/400V AC 3+N+PE 50Hz/TN-C-S

## ROZVADĚČ R-BJ

Rozvaděč bytové jednotky č. 8, montáž pod omítkou, IP20



## INSTALACE :

VEŠKERÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN)  
ROZVODY VE STROPĚ BUDOU VEDENY V TRUBKÁCH DN25 (PLATÍ PRO STROPY BEZ SDK PODHLEDU)


NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM  
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 3

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-BJ)  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C, 3+PEN, 50Hz AC (RE)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div>KŮRA</div></div> <div>Závodu Miru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +420 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>	
Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra			
Investor :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Objednatel :	Město Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov						
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP034-2018				
Obec :	Ostrov	Stupeň :	DPS				
<div>Akce :</div> <div>Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 ul. Brigádnická 707/8, 363 01 Ostrov</div> <div>D1.4a – Zařízení silnoprůdě elektrotechniky a elektronické komunikace</div> <div>Obsah :</div> <div>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-BJ</div>						<div>iČO :</div> <div>734 30 871</div> <div>Datum :</div> <div>09/2018</div> <div>Měřítko :</div> <div>-</div> <div>Číslo přílohy :</div> <div>D1.4a-3</div>	<div>Číslo paré :</div>