PŮDORYS 1.N.P.

Akce: Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov - stavební úpravy stávajícího objektu.

m 1:50

Výpis ocelových prvků :

označení	profil [mm]	délka 1ks [m]	hmotnost [kg/m]	počet ks	délka celkem [m]	hmotnost celkem [kg]	poznámka
ocelový válcovaný profil	I č. 120	0,9	11,1	4	3,6	39,96	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	0,95	11,1	2	1,9	21,09	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,20	11,1	3	3,6	39,96	použito v případě nedostatečného uložení (C)
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,25	11,1	11	13,75	152,63	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,3	11,1	8	10,4	115,44	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,38	11,1	4	5,52	61,27	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,4	11,1	4	5,6	62,16	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	1,75	11,1	3	5,25	58,28	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	2,0	11,1	2	4	44,4	předpokládaná výměna při prostup VZT (B)
ocelový válcovaný profil	I č. 120	2,1	11,1	3	6,3	69,93	
ocelový válcovaný profil	I č. 120	3,35	11,1	1	3,35	37,19	
					celkem [kg]	702,3	

Poznámka :- překlady/průvlaky z ocelových nosníků budou opatřovány (např. rabitzovým pletivem) a budou obetonovány betonem tř. 35 mm (dle PBŘ).

Výpis překladů :

překlad	označení	délka 1ks [m]	profil [mm]	počet ks
ytong	NEP 10	1,25	125 x 249 x 1250	1
ytong	NEP 12,5	1,25	125 x 249 x 1250	5
ytong	NEP 15	1,25	150 x 249 x 1250	5

Konstrukce pro pavlač jsou součástí části výkresové dokumentace: 09/16-D-SO.01-D-ASR.15

SO.10 - není součástí této PD

Tabulka místností :

označení	účel místnosti	plocha [m2]	úpravy povrchů	stropy/podhledy	podlaha	poznámka
01.1.01a	chodba (bez schodiště)	29,65	štukovó omítka – hladká omyvatelný nátěr do v. 1,5m	nebo klenby-restaurování zachovaných hist. omítek/vápenný štuk	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v.100 mm
01.1.01b	chodba	11,45	štukovó omítka – hladká omyvatelný nátěr do v. 1,5m	nebo klenby-restaurování zachovaných hist. omítek/vápenný štuk	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v.100 mm
01.1.02	výtah (VT)				betonová mazanina	
01.1.03	předsíň WC – muži	2,90	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, např. Knauf GREEN	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v. 100 mm
01.1.04	WC – muži	6,40	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, např. Knauf GREEN	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	
01.1.05	předsíň WC – ženy	4,77	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, např. Knauf GREEN	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	
01.1.06	WC – ženy	7,47	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled např. Knauf GREEN	keramická dlažba,f. max.600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	
01.1.07a	restaurace	135,79	štukovó omítka – hladká keramický obklad– velkoformátový od v.0,85m do v.min.2,2m	zavěšený latkový podhled, nebo klenby-restaurování zachovaných hist. omítek/vápenný štuk	keramická dlažba, f. max. 600/600 (P1.5) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v. 100 mm
01.1.07b	restaurace–sálinek	27,44	omyvatelný nátěr do v. 1,5m	dřevěná pérovací podloha (sálinek + posezení restaurace)	vstupní schodiště-keram. dlažba (P1.4)	nebo dřevěná lišta pro dřevěné podlahy
01.1.08	varna	33,10	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf GREEN/GREEN RED + větraný podhled (součástí PD VZT)	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	Větraný podhled – ukončený lištou před oken. otvory (kontrola otevírání oken)
01.1.09	příprava	6,02	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, např. Knauf WHITE	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	
01.1.10	chodba	13,27	štukovó omítka – hladká omyvatelný nátěr do v. 2,2m	klenby – hist.omítka/vápenný štuk zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v.100 mm
01.1.11	úklid	4,05	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.1,5m	nebo klenby-restaurování zachovaných hist. omítek/vápenný štuk	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	
01.1.12	příprava	5,76	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.13	sklad	8,57	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.14	chladící box	4,13	štukovó omítka – hladká	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	betonová mazanina (P1.6)	
01.1.15	předsíň –WC zaměstnanci	1,62	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.16	WC – zaměstnanci	1,50	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.17	koupelna – zaměstnanci	3,02	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.18	příprava	5,77	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R10	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.19	šatna – zaměstnanci	6,68	štukovó omítka – hladká omyvatelný nátěr do v. 1,5m	zavěšený SDK podhled, např. Knauf WHITE	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R9	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v.100 mm
01.1.20	denní místnost	7,65	štukovó omítka – hladká keramický obklad ve v. 0,8–1,6m	zavěšený SDK podhled např.Knauf RED 11: 15mm,PO:min.RE45	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5, R9	na styku podl. se zdí soklík z keram. dlažby v.100 mm
01.1.21	sklad	1,04	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v. 1,5m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5,min.R9	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!
01.1.22	odpadky	1,40	štukovó omítka – hladká keramický obklad do v.min.2,2m	zavěšený SDK podhled, požad. stropu RE145 např. Knauf WHITE/RED	keramická dlažba,f. max.300/300 (P1.1) součmyk.třen!–μ min.0,5,min.R9	požární odolnost stropní kce vč. podhledu: RE145!!!!!

(A) – sanitární dělicí příčky do namáhaného suchého prostředí, viz. výpis Sklenených příček a zábradlí a sanitárních příček, dodavatel : např. Cafil a.s. – systém SNALU25

(B) – nutno ověřit sondou před návrhem zajištění prostupu VZT
předpoklad: výměna dl. 2,0m ve stejném provedení a o shodném nebo větším profilu jako nosná konstrukce stropu (předp. 2x I č. 180)

(C) – při provádění nutno ověřit uložení konstrukce – překladu. V případě nedostatečného uložení (min. 100mm na obě strany) bude uložen nový překlad (3x I č. 120 dl. 1,2m)

(Cr1) – čtecí zóna I. : samočistící rohož z Al profilů šířky 27 mm spojených nerezovým lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, do Al profilů pevně zaklavovány kartáčové pásky, rohož osazena do hliníkového nebo nerezového rámečku z profilů 30x30x3 mm, rozměr rohože : cca 900/1650 mm, celkem : 1 ks, např. GAPA – Topmat 27 mm Super, kartáč – černá, rohož osazena na podkladní betonovou "základovou" desku tl. min. 80 mm z betonu C16/20 vyztuženého ocel. sví. síťí KH30 100.100.6 mm, horní líc desky 30 mm pod úrovní UT.

(Cr2) – čtecí zóna II. : samočistící rohož z Al profilů šířky 27 mm spojených nerezovým lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, do Al profilů pevně zaklavovány textilní pásky, rohož osazena do hliníkového nebo nerezového rámečku z profilů 20x20x3 mm, rozměr rohože : 1500/2200 mm, celkem : 1 ks, např. GAPA – Topmat 17 mm Standard, textil – černá, rohož osazena na podkladní betonovou desku podlahy, horní líc desky 20 mm pod úrovní podlahy 1.NP.

(Cr3) – čtecí zóna : samočistící rohož z Al profilů šířky 27 mm spojených nerezovým lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, do Al profilů pevně zaklavovány pásky – kombinace textil a pružina rohož osazena do hliníkového nebo nerezového rámečku z profilů 20x20x3 mm, rozměr rohože : 900/1800 mm, celkem : 1 ks, např. GAPA – Topmat 17 mm Standard, textil – černá, rohož osazena na podkladní betonovou desku podlahy, horní líc desky 20 mm pod úrovní podlahy 1.NP.

(F) – stávající strop je tvořený trámy (š. 230mm) mezi které jsou vložena dřevěná prkna obalená stěrkou s hliněnou omítkou.U těchto stropů dojde lokálně k opravě (výměně) zhlaví stropních trámů (konečný rozsah a postup bude určen po provedení poprob. mykologického průzkumu v průběhu stavby –předpoklad– výměna 5% zhlaví trámů).

(H) – vybourání stávající stropní konstrukce v rozsahu nového schodiště. Stávající nosná konstrukce stropu – ocelové válcované profily I č. 140 a I č. 220. Mezi profily uloženy desky Hurdis. Uložení stávajících nosníků bude provedeno na nově vyzděnou nosnou stěnu schodiště.

(I1) – revizní dvířka kanalizace, rozměry 150x150mm, barva bílá, střed dvířek osazeno do zdiva ve v. 350mm nad podlahu (dle PD – ZTI) osazení do připraveného otvoru – přesné rozměry otvoru pro osazení dvířek určí výrobce dle typu dvířek

(I2) – revizní dvířka kanalizace, rozměry 150x150mm, barva bílá, střed dvířek osazen do zdiva dle PD – ZTI osazení do připraveného otvoru – přesné rozměry otvoru pro osazení dvířek určí výrobce dle typu dvířek

(I3) – revizní dvířka do SDK pod keramický obklad , rozměry 150x150mm, barva bílá, střed dvířek osazen do dle PD – ZTI osazení do připraveného otvoru – přesné rozměry otvoru pro osazení dvířek určí výrobce dle typu dvířek

(KL) – dozdění klenby z cihel plných pálených. Klenby budou konstruovány pomocí dřevěného bednění. p.k. 2,25m, vk.2,29m.

(OM) – po celém obvodu objektu bude postupně mechanicky odsekána nevodobá omítka –tvrdá jádrová omítka/omítka s přímesí perlitu o průměru 2–4mm. interiér: tloušťka omítek v interiéru dle provedeného restaurátorského průzkumu je v rozmezí 60–90mm. exteriér: tloušťka omítek v exteriéru je v rozmezí 50–120mm.

(P1) – vodotěsný a plynotěsný hliníkový poklop instalační šachty určený k předělání dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání, poklop vč. armovací sítě, (vyplnění betonem kvality B 30 o síle 5 cm), těsnění, sady klíčů, světlý rozměr 300x300mm, rozměr rámu415x415mm, výška 75 mm např. poklop Aludeck AD30

(P2) – vodotěsný a plynotěsný dvojplášťový hliníkový poklop instalační šachty určený k předělání dlažbou do síly 10 mm, v rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamykání, poklop vč. armovací sítě, (vyplnění betonem kvality B 30 o síle 5 cm), těsnění, sady klíčů, světlý rozměr 600x1200mm, rozměr rámu715x1315mm, výška 75 mm např. poklop Aludeck AD12060

(Ro) – nika na rozvaděč viz. PD elektro, skutečná velikost niky pro rozvaděč bude uzpůsobena dodanému typu rozvaděče

(Re) – revizní dvířka–klapky v podhledu, požární odolnost revizní klapky dle navazujícího stropu a podhledu, rozměr: 300x300mm, např. klapky s F–setem – Knauf D171, Alutop

(Re) – revizní dvířka–klapky v podhledu, požární odolnost revizní klapky dle navazujícího stropu a podhledu, rozměr: 350x420mm, např. klapky s F–setem – Knauf D171, Alutop

(Re) – revizní dvířka–klapky v podhledu, požární odolnost revizní klapky dle navazujícího stropu a podhledu, rozměr: 400x400mm, např. klapky s F–setem – Knauf D171, Alutop

(R) – revizní dvířka–klapky v podhledu pro opticko–kouřový automatický hlásič (viz. část PD – EPS), požární odolnost revíz. klapky dle navazujícího stropu a podhledu, rozměr cca: 250x250mm např. klapky s F–setem – Knauf D171, Alutop, Pozice hlásičů resp. pozice klapek budou koordinovány s jednotlivými profesemi tak,aby nedošlo ke křížení s dalšími profesemi, dále dle PBŘ.

(Sd1) – předstěna ze sádrokartonových impregnovaných desek jako zajištění zbudování WC a instalací, předstěna na výšku místnosti, min. tl. dutiny 200 mm, (např. SDK desky Knauf Green tl. 12,5 mm + profily CW).

(Sd2) – zapletených stoupacího VZT potrubí konstrukcí ze sádrokartonových desek na konstrukci z ocelových montážních profilů, např. sádrokartonové desky White tl. 12,5 mm, bez požární odolnosti (požární odolnost zajištěna izolací vlastního potrubí).

(VT) – osobní lanový evakuační výtah s pohonem ve výtahové šachtě, max. Basob, nosnost 630 kg, rychlost v= 1m/s dveře š. min. 900, 2–panelové s otevíráním doprava s opačně orientovaným výstupem ve Z.N.P. ; rozměry klece výtahu: š.1100 x hl. 1400 automat. evakuace do nejbližší stanice při výpadku el. proudu, GSM brána, výtah řešen za respektování Sbírky zákonů č. 398/2009

Provedení a umístění ovládačů a požadavky na zařízení, osvětlení v kleci výtahu budou dle normových hodnot.
Šířka v tloušťkem přeložené bude v 1. nástupním podlaží osazen do zdiva, např. f. Schmitt + Sohn , ISI 2040
Rozměry šachty upřesněny skutečnému výběru výtahu.

Legenda - materiály :

- stávající konstrukce/ nově navržené konstrukce
- stávající konstrukce určené k vybourání
- nově navržené zdivo z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I (objem. hmotn. zdících prvků v suchém stavu 500 kg/m³) na návrh. maltu pro zdění pro tenké spáry (T), např. ytong
- nově navržené dělicí příčky mezi pokoji ze svislé děrovaných cihel 19AKU P+D nebo 17,5AKU, např. Porotherm (objemová hmotnost prvku 980 kg/m, Rw = 54dB resp. 50dB) pro akustické dělicí stěny na maltu M 10.
- nově navržené zdivo ze svislé děrovaných cihel 24 P+D na maltu M5, např. Porotherm
- nově navržené dozdívky stávajícího zdiva z cihel plných pálených P 10 na maltu M 5.

Poznámka :
- Prostupy konstrukcemi nutno koordinovat na stavbě dle projektů jednotlivých profesí!!!!!
- Stupnice nástupního a výstupního schodiště=na stupně musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.
- Okna a exteriérové dveře (kromě pavlače a okna 2b/D) nejsou součástí této PD, součástí PD: B – Výměna otvorových prvků.

±0,000 = 396,74 m.n.m.

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
382 62 Boží Dar 179, IČ 263 54 795

Atelér	: Ostrov, Staré nám. 53	Projektant	: Ing.arch. K. Račková
AIP	: Ing. Anton Jurica	Kreslil	: HP Designjet 1050C
Ved. proj.	: J.Mrštný	Kontroloval	: Ing. Anton Jurica
Investor	: Město Ostrov	Místo stavby	: Ostrov

Atelér Ostrov : Staré nám.53 , 363 01 Ostrov, tel. 353 644 402, 353 616 076, fax. 353 633 090
Atelér Sokolov : Křitova 121 , 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 456, fax. 352 624 093

Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov -D. stavební úpravy stávajícího objektu.

Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.

Stupeň PD : PD pro provedení stavby

Datum :	2.2017
Zakázka č. :	09/16
Formát :	18x A4
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	09/16-D.SO.01.1-D-ASR.03

Objekt : SO 0.01
Výkres : PŮDORYS 1.N.P.