ŘEZ A-A´

Akce: Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov - stavební úpravy stávajícího objektu. SO č.01

m 1:50



Legenda - materiály :

- stěnový konstrukce/ nově navržené konstrukce
- stěnový konstrukce určené k vybourání
- nově navržené zdivo z tvárnic z autoklávového pórobetonu kategorie I (objem. hmotn. 500 až 600 kg/m3 a pevnosti v tlaku min. 500 kg/m) na maltu pro zdění pro tenké spáry (T), např. ytong
- nově navržené dělicí příčky mezi pokoji ze svislé děrovaných cihel 19MKU P+D nebo 17,5AKU, např. Porotherm (objemová hmotnost pro zdivo 980 kg/m, Rw = 54dB resp. 50dB) pro akustické dělicí stěny na maltu M 10.
- nově navržené zdivo ze svislé děrovaných cihel 24 P+D na maltu M5, např. Porotherm
- nově navržené dozdívky stávajícího zdiva z cihel plných pálených P 10 na maltu M 5.
- desky z pěnového polystyrenu EPS100S
- beton pro desky C20/25 – XC1

Poznámka :

- Nově podány musí výškově (bez výškových odskoků) navazovat na úroveň stávajících/rovnajících podah Po demontáži a odstranění stávajících podah vč. podkladních vrstev bude přýkon projektant stavby ke kontrole podkladu ke zhodnocení stavu, dojde k případné úpravě. Řešení konstrukce nových podah.
- Konečná tloušťka betonové mazaniny a kročejové izolace nových podah bude odvozena od tloušťky stávající podahové konstrukce určené k vybourání.

Skladby podlah:

P1 Podaha – 1.P.P sklep

- tl. 9 mm – stěnový podaha sklepa – vybourat
- keramická dlažba spárovaná flexibilní rychle tuhnoucí univerzální spárovací hmotou se zvýšeným modulem pružnosti, např. Schönox SL (sout.smyk.hlen)– a min.0,5, max. vel. dlažby cca 300x300mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm2)
- tl. 4 mm – nově navržené cementově hydraulicky tvrdnoucí lepidlo do vnitřního prostředí určené pro teriérovité lepení obkladů a dlažeb, např. Schönox BF–1.
- tl. 50 mm – nově navržená cementová hydraulicky tvrdnoucí lepidlo do vnitřního prostředí určené pro teriérovité lepení obkladů a dlažeb, např. Schönox BF – 1.
- tl. 60 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená a dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm.
- tl. 3,5 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 3,5 mm – desky z pěnového polystyrenu EPS100S
- tl. 3,5 mm – ostatní hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m2, plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m2.
- tl. 3,5 mm – ostatní hydroizolační pás s nosnou vložkou z hliníkové folie, např. Bitiplát S plošná hm. pásu cca 3800 g/m2, plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m2, jednolité vrstvy hydroizolace kladeny kolmo na sebe
- tl. 150 mm – ostatní penetrační nátěr ALP
- tl. 200 mm – štěrkový podsyp frakce 16–32 mm hutněný na 0,25 MPa
- ostatní terén (znuhnělá půda)

Pozn.1 : Po obvodě místnosti provedena prověrávaná spára š. ~200 mm : spára na výšku konstrukce podlahy (280 mm) - vyplněný kamenivem fr. 16–32 mm (200 mm) a kačírkem (50 mm).
(uložením drenážním potrubím zajištěním do kanalizace

Pozn.2 : Nutno ověřit stávající úroveň základové spáry!!!!

P2 Podaha – 1.N.P maké provrzy – dlažba

- tl. 9 mm – stěnový podaha – vybourat
- nově navržená keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací jemnou vodoodpuvnou flexibilní barevnou spárovací hmotou pro spáry 1÷6 mm, např. Schönox VO Flexí max. velikost dlažby 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm^2) dilatační spáry v rohovém styku podahy a stěny do pásivní své výšky
- tl. 4 mm – vyplnit provazcem PE 10 a zbývající výška spar bude přetmelena trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru – např. Schönox SMP
- tl. 2 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 50 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená a dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm
- tl. 120 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 3,5 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 3,5 mm – desky z pěnového polystyrenu EPS100S
- tl. 3,5 mm – ostatní hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, např. Bituelast, plošná hm. pásu cca 4200 g/m2, plošná hm. nosné vložky min. 160 g/m2. plošná hm. pásu cca 3800 g/m2, plošná hm. nosné vložky min. 60 g/m2, jednolité vrstvy hydroizolace kladeny kolmo na sebe
- tl. 90–140 mm – ostatní penetrační nátěr ALP
- tl. 160 mm – betonová mazanina C20/25 vyztužená ocelovými svařovanými sítěmi KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm.
- tl. 100 mm – elementy odvětrávacího podahového systému, např. IGLU IG 16 cm 500/500 mm, po obvodu místnosti provedený případně dalšey elementů.
- hutněný štěrkový podsyp, frakce 16–32, 0,25 Mpa.
- zhutnělý terén.

P2a Podaha – maké provrzy ve 1.N.P. nad podsklepenou částí

- tl. 9 mm – stěnový podaha včetně nášupu – vybourat až na ohlenou konstrukci kleneb
- nově navržená keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací jemnou vodoodpuvnou flexibilní barevnou spárovací hmotou pro spáry 1÷6 mm, např. Schönox VO Flexí max. velikost dlažby 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm^2) dilatační spáry v rohovém styku podahy a stěny do pásivní své výšky
- tl. 4 mm – vyplnit provazcem PE 10 a zbývající výška spar bude přetmelena trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru – např. Schönox SMP
- tl. 2 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 40 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 20 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 60 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 12,5 mm – nově navržená sádrokartonová deska na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů v jedné úrovni např. podhled Knauf D113 ze sádrokartonových desek Knauf RED tl. 12,5 mm !!!tip a tloušťka podhledu dle výpisu místností a požární zprávy!!!!

P2a Podaha – maké provrzy ve 1.N.P. nad podsklepenou částí

- tl. 9 mm – stěnový podaha včetně nášupu – vybourat až na ohlenou konstrukci klenebnová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 4 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 2 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 10 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 150 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl.300–400 mm – nově navržený nášup na stávající stropní konstrukci keramzit
- vápenná malta – např. Baumit Bypsoan HR 811450
- stávající stropní konstrukce – cihelná klenba
- stávající původní historické omítky – odstranění nesoudržných částí, doplnění, oprava
- doplnění/nová štuková omítka – vápenný štuk (postup určen restaurátory po provedení dalších sond) (pro potřeby rozpočtu oprava 30% omítek – jádrová+štuková)
- nátěr

P2b Podaha – maké provrzy ve 1.N.P. nad podsklepenou částí

- tl. 9 mm – stěnový podaha včetně nášupu – vybourat až na ohlenou konstrukci klenebnová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 4 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 2 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 10 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm. !!!pod nově vyzdívými příčkami vyztužené v š. min. 1m s horního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti na v 160mm
- tl. 150 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl.300–400 mm – nově navržený nášup na stávající stropní konstrukci keramzit
- vápenná malta – např. Baumit Bypsoan HR 811450
- stávající stropní konstrukce – cihelná klenba klenutá mezi ocelové válcované profily i 220 zepod včetně částí i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- stávající omítky – odstranit
- nově navržený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf GREEN/ GREEN RED tl. 12,5 mm (dle PBŘ)

P2c Podaha – širší část objektu – maké provrzy (hurdis)

- tl. 9 mm – stěnový podaha– vybourání nášlapné vrstvy včetně podačky/lepidla
- nově navržená keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací jemnou vodoodpuvnou flexibilní barevnou spárovací hmotou pro spáry 1÷6 mm, např. Schönox VO Flexí max. velikost dlažby 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm^2) dilatační spáry v rohovém styku podahy a stěny do pásivní své výšky
- tl. 4 mm – vyplnit provazcem PE 10 a zbývající výška spar bude přetmelena trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru – např. Schönox SMP
- tl. 2 mm – nově navržená vysoce flexibilní přídavné lepidla se zvýšeným modulem pružnosti do vnitřního prostředí – např. Schönox PFK
- nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 260 mm – stávající stropní konstrukce – předpokládá betonová mazanina, nášupy, desky Hurdis II. 1200 mezi i profily I. 180 !!! konstrukce musí být ověřena sondou a postup prací konzultován s projektantem, příp. statikem! zepod viditelné části i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- nově navržený zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf GREEN tl. 12,5 mm

P2c Podaha – širší část objektu – maké provrzy (hurdis)

- tl. 2 mm – stěnový podaha včetně nášupu – před provedením ověřit sondou, postup bude konzultován s projektantem.
- tl. 2 mm – stěnový podaha– vybourání nášlapné vrstvy včetně podačky/lepidla
- tl. 2 mm – zdržátkově homogenní vinylová krytina ze čtverců =600/600 mm, rozměrová stálost max. 0,25%, protiskluzmost R9, reakce na oheň A1 – C , sokliky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, řádovány vytvořeny typovými přechodovými lištami kterými s podkladu, soklik ukončen PVC ukončovací lištou – bedou (lišta kotvena k podkladu).
- tl. 10 mm – disperzní lepidlo pro podlahové PVC.
- penetrace podkladu pro samonivelační stěrku.
- tl. 4 mm – samonivelační samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- tl. 2 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 40 mm – nově navržená betonová mazanina, nášupy, desky Hurdis II. 1200 mezi i profily I. !!! konstrukce musí být ověřena sondou a postup prací konzultován s projektantem, příp. statikem! zepod viditelné části i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- tl. 20 mm – nově navržený zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf RED, Požadovaná podhled odolnost stropní konstrukce nad 1.N.P. je REI45. Dopočítán potřebný typ a tloušťka SDK konstrukce a příp. izolace po provedení sond a po rozhodnutí o postupu sanace stropu. Předpoklad 2x12,5 Knauf RED/Knauf RED GREEN

P3 Podaha – širší část objektu – maké provrzy – tramový strop

- tl. 9 mm – stěnový podaha– vybourání nášlapné vrstvy včetně podačky/lepidla
- stěnový podaha– vybourat vinylová vrstva včetně podačky/lepidla
- nově navržená keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací jemnou vodoodpuvnou flexibilní barevnou spárovací hmotou pro spáry 1÷6 mm, např. Schönox VO Flexí max. velikost dlažby 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm^2) dilatační spáry v rohovém styku podahy a stěny do pásivní své výšky
- tl. 4 mm – vyplnit provazcem PE 10 a zbývající výška spar bude přetmelena trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru – např. Schönox SMP
- tl. 2 mm – nově navržená vysoce flexibilní přídavné lepidla se zvýšeným modulem pružnosti do vnitřního prostředí – např. Schönox PFK
- nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 40 mm – nově navržená betonová mazanina, nášupy, desky Hurdis II. 1200 mezi i profily I. !!! konstrukce musí být ověřena sondou a postup prací konzultován s projektantem, příp. statikem! zepod viditelné části i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- tl. 20 mm – nově navržený zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf RED, Požadovaná podhled odolnost stropní konstrukce nad 1.N.P. je REI45. Dopočítán potřebný typ a tloušťka SDK konstrukce a příp. izolace po provedení sond a po rozhodnutí o postupu sanace stropu. Předpoklad 2x12,5 Knauf RED/Knauf RED GREEN

P3 Nově navržená konstrukce podahy – 3.N.P. (širší část, stáv. obj) – hotelové pokoje + přesilníá, chodby

- tl. 2 mm – zdržátkově homogenní vinylová krytina ze čtverců =600/600 mm, rozměrová stálost max. 0,25%, protiskluzmost R9, reakce na oheň A1 – C , sokliky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, řádovány vytvořeny typovými přechodovými lištami kterými s podkladu, soklik ukončen PVC ukončovací lištou – bedou (lišta kotvena k podkladu).
- tl. 10 mm – disperzní lepidlo pro podlahové PVC.
- penetrace podkladu pro samonivelační stěrku.
- tl. 40 mm – samonivelační samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- nově navržený anhydritový plovoucí potěr A 030 po obvodu místnosti mezi anhydritovou desku a stěnu
- tl. 20 mm – pružného okraj. pruhu dvoudeské podlahové pásky (lisover N/PP) tl. 20 mm
- nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 12,5 mm – nově navržená betonová mazanina vyztužená o dolního pouzdru ocelovou svařovanou sítí KH30 100.100.6 mm, min. kryti 15 mm.
- elementy odvětrávacího podahového systému, např. IGLU IG 16 cm 500/500 mm, po obvodu místnosti provedený případně dalšey elementů.
- hutněný štěrkový podsyp, frakce 16–32, 0,25 Mpa.
- zhutnělý terén.

P3 Nově navržená konstrukce podahy – 3.N.P. (širší část, stáv. obj) – koupelny a další maké provrzy

- tl. 9 mm – nově navržená keramická dlažba spárovaná flexibilní spárovací jemnou vodoodpuvnou flexibilní barevnou spárovací hmotou pro spáry 1÷6 mm, např. Schönox VO Flexí max. velikost dlažby 300/300 mm, pevnost v ohybu min. 27 N/mm^2) dilatační spáry v rohovém styku podahy a stěny do pásivní své výšky
- tl. 4 mm – vyplnit provazcem PE 10 a zbývající výška spar bude přetmelena trvale pružným tmelem na bázi MS polymeru – např. Schönox SMP
- tl. 2 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 40 mm – nově navržená betonová mazanina, nášupy, desky Hurdis II. 1200 mezi i profily I. !!! konstrukce musí být ověřena sondou a postup prací konzultován s projektantem, příp. statikem! zepod viditelné části i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- tl. 20 mm – nově navržený zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf RED, Požadovaná podhled odolnost stropní konstrukce nad 1.N.P. je REI45. Dopočítán potřebný typ a tloušťka SDK konstrukce a příp. izolace po provedení sond a po rozhodnutí o postupu sanace stropu. Předpoklad 2x12,5 Knauf RED/Knauf RED GREEN
- tl. 60–110 mm – nově navržená betonová mazanina s betonu C 25/30 – XC1 –> C 0,52 – třída ZE – 5S, vyztužená ze horního pouzdru ocel. sítí ST1 Q188A (6 / 150 x 6 / 150 mm) s se spodní vrstvou plastu 2 x tyčí betonovou # R 8
- tl. 150 mm – nově navržená separační vrstva (např. PE fólie).
- tl. 140–240 mm – nově navržená betonová mazanina s betonu C 25/30 – XC1 –> C 0,52 – třída ZE – 5S, vyztužená ze horního pouzdru ocel. sítí ST1 Q188A (6 / 150 x 6 / 150 mm) s se spodní vrstvou plastu 2 x tyčí betonovou # R 8
- tl. 20 mm – nově navržená vzduchová mezera
- tl. 60 mm – nově navržená tepelná izolace (Xθ = 0,035 W/mK; bod tání t = 1000°C) – např. minerální izolace z kamenných vláken lisover AKU
- tl. 12,5 mm – nově navržená podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů v jedné úrovni např. podhled Knauf D113 ze sádrokartonových desek Knauf RED tl. 12,5 mm !!!tip a tloušťka podhledu dle výpisu místností a požární zprávy!!!!

Pozn.:

v betonové mazanině bude provedena dilatační spára, max. dilatační celek: 24 m2, max. poměr stran 3:1, v chodbách max. 4bm, dilatační pásky např. lisover N/PP, pásky budou provedeny i po obvodě místnosti

P3a Podaha – širší část objektu – maké provrzy – dlažba, přesilníá, pokoje (hurdis)

- stěnový podaha– vybourání nášlapné vrstvy včetně podačky/lepidla
- tl. 2 mm – zdržátkově homogenní vinylová krytina ze čtverců =600/600 mm, rozměrová stálost max. 0,25%, protiskluzmost R9, reakce na oheň A1 – C , sokliky – krytina vytažena na stěny do v. min. 100 mm, řádovány vytvořeny typovými přechodovými lištami kterými s podkladu, soklik ukončen PVC ukončovací lištou – bedou (lišta kotvena k podkladu).
- tl. 10 mm – disperzní lepidla pro podlahové PVC.
- penetrace podkladu pro samonivelační stěrku.
- tl. 4 mm – samonivelační samonivelační stěrka pro vyhlazování více zatížených prostor (pro tl. 0–10 mm).
- tl. 2 mm – nově navržená jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka z vodonepropustné flexibilní izolační hmoty překrývající trhliny nanesené ve dvou vrstvách – např. Schönox 1K–DS (v celé ploše místnosti) + překrytí dilatačních spár a rohových spár (styk podahy a stěny) gumovou izolační páskou z elastické polyesterové tkaniny + kašírovaná elastická membrána např. Schönox FUGENDICHTBAND – styk spádových ploch a spádové a rovné plochy (nátěrnost do výšky 2,1 m i na stěny)
- tl. 40 mm – nově navržená betonová mazanina, nášupy, desky Hurdis II. 1200 mezi i profily I. !!! konstrukce musí být ověřena sondou a postup prací konzultován s projektantem, příp. statikem! zepod viditelné části i profilů budou opatřeny rabicovým pletivem a obetonovány v tl. 30mm.
- tl. 20 mm – nově navržený zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních CD profilů ze SDK desek Knauf RED, Požadovaná podhled odolnost stropní konstrukce nad 1.N.P. je REI45. Dopočítán potřebný typ a tloušťka SDK konstrukce a příp. izolace po provedení sond a po rozhodnutí o postupu sanace stropu. Předpoklad 2x12,5 Knauf RED/Knauf RED GREEN

Skladby střešního pláště:

S1 Nově navržená skladba střešního pláště

- plášť krytina - střešní taška bobrovka (segmentová) hnědá, kanýrové kryt
- provzdušní - vzduch, hmotnost 1 ks = 1,7 kg, 36 kus/1 m2
- tl. 50 mm – kontralatě 50/30 mm (kotvení latí do roštové kravaty) – provětrávaná vzduchová mezera
- tl. 50 mm – kontralatě 50/30 mm (kotvení latí do roštové kravaty) – provětrávaná vzduchová mezera
- tl. 30 mm – bednění z prken 24/224 mm, hm. pevnost 320 kg/cm
- tl. 120+30 mm – tepelná izolace mezi krokve a pod krokve: minerální vata, obj. hmotnost min. 40kg/m3 součinitel tepelné vodivosti = 0,033 W/mK, reakce na oheň – A1, např. lisover Unirol profi u setřených podhledů musí být tepelná izolace zajištěna proti podvěšení/propadu
- tl. 0,2 mm – parotěsná zábrana, např. Nicolai SUVITO
- tl. 15 mm – podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, požární odolnost REI15 např. podhled Knauf D152 ze sádrokartonových desek Knauf o min. tl. 15 mm požární odolnost je účelu jednotlivých místností, viz. požární zpráva!!!

S1 Nově navržená skladba střešního pláště

- celk. tl. 200 mm – tepelná izolace mezi krokve a pod krokve: minerální vata, obj. hmotnost min. 40kg/m3 součinitel tepelné vodivosti = 0,033 W/mK, reakce na oheň – A1, např. lisover Unirol profi
- tl. 0,2 mm – parotěsná zábrana, např. Nicolai SUVITO
- tl. 15 mm – podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, požární odolnost REI15 např. podhled Knauf D152 ze sádrokartonových desek Knauf o min. tl. 15 mm požární odolnost je účelu jednotlivých místností, viz. požární zpráva!!!
- tl. 40 mm – nově navržená tepelná izolace (objemová hmotnost vyšší než 40kg/m3; bod tavení vyšší než t = 1000°C) např. minerální izolace z kamenných vláken lisover
- tl. 15 mm – zavěšený podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů např. podhled Knauf D152 ze sádrokartonových desek Knauf RED o min. tl. 15 mm požární odolnost je účelu jednotlivých místností, viz. požární zpráva!!!

S1 Nově navržená skladba atropu nad 3.N.P.

- celk. tl. 200 mm – tepelná izolace mezi krokve a pod krokve: minerální vata, obj. hmotnost min. 40kg/m3 součinitel tepelné vodivosti = 0,033 W/mK, reakce na oheň – A1, např. lisover Unirol profi
- tl. 0,2 mm – parotěsná zábrana, např. Nicolai SUVITO
- tl. 15 mm – podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, požární odolnost REI15 např. podhled Knauf D152 ze sádrokartonových desek Knauf o min. tl. 15 mm požární odolnost je účelu jednotlivých místností, viz. požární zpráva!!!

S1 Nově navržená skladba atropu nad 3.N.P.

- celk. tl. 200 mm – tepelná izolace mezi krokve a pod krokve: minerální vata, obj. hmotnost min. 40kg/m3 součinitel tepelné vodivosti = 0,033 W/mK, reakce na oheň – A1, např. lisover Unirol profi
- tl. 0,2 mm – parotěsná zábrana, např. Nicolai SUVITO
- tl. 15 mm – podhled ze sádrokartonových desek na nosný rošt z ocel. montážních profilů, požární odolnost REI15 např. podhled Knauf D152 ze sádrokartonových desek Knauf o min. tl. 15 mm požární odolnost je účelu jednotlivých místností, viz. požární zpráva!!!

±0,000 = 396,74 m.n.m.

JURICA a.s.
PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
382 82 Boží Dar 178, IČ 263 84 766

Atelér	Ostrov, Školní nám. 53	Projektant	Ing.arch. K. Radkovič
AIP	Ing. Anton Jurica	KreslÍ	HP Designjet 1050C
Ved. proj.	J.Mištery	Kontrolovał	Ing. Anton Jurica
Investor	Město Ostrov	Město stavby	Ostrov

Atelér Ostrov: Stare nádraží 52 , 363 01 Ostrov, tel. 352 624 093, 352 693 455, fax. 352 633 286
Atelér Sokolov: Rokycanova 1121 , 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 693 455, fax. 352 624 093

Akce :	Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov -D, stavební úpravy stávajícího objektu.
Charakter stavby :	Stavební úpravy stávajícího objektu.
Stupeň PD :	PD pro provedení stavby
Objekt :	SO.01
Výkres :	ŘEZ A-A´
Datum :	2.2017
Zakázka č. :	09/16
Format :	1ks A4
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	09/16-D.SO.01.1-D-ARS.06