VZT - PŮDORYS 1.NP

Tabulka místností :

označení	účel místnosti	plocha [m2]
01.1.01	chodba včetně schodiště	46,32
01.1.02	výtah	
01.1.03	předsíň WC – muži	2,91
01.1.04	WC – muži	6,61
01.1.05	předsíň WC – ženy	4,68
01.1.06	WC – ženy	7,71
01.1.07A	restaurace	136,19
01.1.07B	restaurace – salónek	27,44
01.1.08	varna	33,57
01.1.09	příprava	6,85
01.1.10	chodba	13,27
01.1.11	úklid	5,32
01.1.12	příprava	5,78
01.1.13	sklad	8,58
01.1.14	chladící box	4,13
01.1.15	předsíň – WC zaměstnanci	1,62
01.1.16	WC – zaměstnanci	1,45
01.1.17	koupelna zaměstnanci	3,02
01.1.18	odpadky	5,77
01.1.19	šatna – zaměstnanci	6,69
01.1.20	denní místnost	7,65
01.1.21	chlazený odpad	1,4
01.1.22	sklad	11,22
01.1.23	chodba	11,45

POZNÁMKA:

POTRUBÍ POŽÁRNĚ UZAVŘENÉ VEDENÉ ODLIŠNÝM POŽÁRNÍM ÚSEKE BUDOU OPATŘENA TEPELNOU A POŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ MIN. EI30.
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1.

LEGENDA :

- VZT POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRO
- ø100 VZT POTRUBÍ – OHEBNÉ SONOFLEX
- VZT POTRUBÍ –ČTYŘHRANNÉ SK. I – OZNAČENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE
- ROZVODY CHLAZENÍ (měděné izolované trubky s chladivem)
- VZ1 STOUPACÍ POTRUBÍ VZT
- CH1 STOUPACÍ POTRUBÍ CHLAZENÍ

- 26°C / 1700 W — NÁVRHOVÁ TEPLOTA KLIMATIZOVANÉ MÍSTNOSTI / CELKOVÁ TEPELNÁ ZÁTĚŽ
- +0 / −50 — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / ČÍSLO ZAŘÍZENÍ / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Ing. T. Ferenc	Ateliér Ostrov :	362 62 BožÍ Dar 176 , IČ 263 84 795 Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP DesignJet 1050C	Ateliér Sokolov :	Křižová 121 , 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Ved. proj. : Jiří Mrštný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica		
Investor : Město Ostrov	Místo stavby : Ostrov		

Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov - stavební úpravy stávajícího objektu.
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.
Stupeň PD : PD pro provedení stavby.
Objekt : SO č.01 - VZDUCHOTECHNIKA
Výkres : PŮDORYS 1.NP

Datum :	2. 2017	Číslo paré :
Zakázka č. :	09/16	
Formát :	8x A4	
Měřítko :	1:50	

Číslo výkresu : 09/16-D.SO.01.2-TPS.02 - 4