VZT - PŮDORYS 3.NP



Tabulka místností :

OZNAČENÍ	účel místnosti	plocha [m2]
01.3.01	chodba včetně schodiště	x,00
01.3.02	chodba	x,00
01.3.03	sklad – špinavé prádlo	2,69
01.3.04	výtah	x,00
01.3.05	úklid	1,44
01.3.06	předsíň – pokoj 10	3,96
01.3.07	koupelna – pokoj 10	4,02
01.3.08	pokoj 10	13,86 15,81
01.3.09	předsíň – pokoj 11	5,77
01.3.10	koupelna – pokoj 11	4,38
01.3.11	pokoj 11	17,40 17,40
01.3.12	předsíň – pokoj 12	4,63
01.3.13	koupelna – pokoj 12	4,41
01.3.14	pokoj 12	22,45 24,65
01.3.15	předsíň – pokoj 13	2,98
01.3.16	koupelna – pokoj 13	4,0
01.3.17	pokoj 13	14,70 16,16
01.3.18	předsíň – pokoj 14	4,02
01.3.19	koupelna – pokoj 14	4,75
01.3.20	pokoj 14	13,33 15,43
01.3.21	předsíň – pokoj 15	4,35
01.3.22	koupelna – pokoj 15	4,62
01.3.23	pokoj 15	16,19 17,99
01.3.24	předsíň – pokoj 16	4,28
01.3.25	koupelna – pokoj 16	4,74
01.3.26	pokoj 16	15,95 17,72
01.3.27	předsíň – pokoj 17	4,06
01.3.28	koupelna – pokoj 17	4,87
01.3.29	ložnice – pokoj 17	15,77 17,52
01.3.30	obývací část – pokoj 17	15,95 19,85

POZNÁMKA:

POTRUBÍ POŽÁRNĚ UZAVŘENÉ VEDENÉ ODLIŠNÝM POŽÁRNÍM ÚSEKE BUDOU OPATŘENA TEPELNOU A POŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ MIN. EI30.
ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ A1.

LEGENDA :

- ø100 — VZT POTRUBÍ – KRUHOVÉ SPIRO
- VZT POTRUBÍ – OHEBNÉ SONOFLEX
- VZT POTRUBÍ –ČTYŘHRANNÉ SK. I
- ROZVODY CHLAZENÍ (měděné izolované trubky s chladivem)
- VZ1 — STOUPACÍ POTRUBÍ VZT
- CH1 — STOUPACÍ POTRUBÍ CHLAZENÍ
- 26°C / 1700 W — NÁVRHOVÁ TEPLOTA KLIMATIZOVANÉ MÍSTNOSTI / CELKOVÁ TEPELNÁ ZÁTĚŽ
- 6 +0 −50 — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU / ČÍSLO ZAŘÍZENÍ / MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MŘÍŽKOU

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Atelié	: Ostrov, Staré nám. 53	Projektant	: Ing. T. Ferenc
AIP	: Ing. Anton Jurica	Kreslil	: HP DesignJet 1050C
Ved. proj.	: Jiří Mrštný	Kontroloval	: Ing. Anton Jurica
Investor	: Město Ostrov	Místo stavby	: Ostrov

Atelié Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov, tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Atelié Sokolov : Křižová 121 , 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov - stavební úpravy stávajícího objektu.
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.
Stupeň PD : PD pro provedení stavby.
Objekt : SO č.01 - VZDUCHOTECHNIKA
Výkres : PŮDORYS 3.NP

Datum	:	2. 2017
Zakázka č.	:	09/16
Formát	:	8x A4
Měřítko	:	1:50

Číslo paré :
Číslo výkresu : 09/16-D.SO.01.2-TPS.02 - 6