


VZT - PŮDORYS 1.PP



POZNÁMKA:

POTRUBÍ PRO SÁNÍ A ODVOD VZDUCHU A V KANÁLU BUDOU OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 40 mm.

POTRUBÍ PRO PŘÍVOD VZDUCHU BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 20 mm.

POTRUBÍ POŽÁRNĚ UZAVŘENÉ VEDENÉ ODLIŠNÝM POŽÁRNÍM ÚSEKE BUDOU OPATŘENA TEPELNOU A POŽÁRNÍ IZOLACÍ S ODOLNOSTÍ MIN. EI30.

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z MATERIÁLU TŘÍDY REAKCE NA OHĚNĚ A1.

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Ing. T. Ferenc	362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795	
AIP : Ing. Anton Jurica	Kreslil : HP Designnet 1050C	Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov		
Ved. proj. : Jiří Mšný	Kontroloval : Ing. Anton Jurica	tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280		
Investor : Město Ostrov	Misto stavby : Ostrov	Ateliér Sokolov : Křížová 121, 356 01 Sokolov	tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Akce : Rekonstrukce objektu, Jáchymovská 225, Ostrov				
- stavební úpravy stávajícího objektu.				
Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu.				
Stupeň PD : PD pro provedení stavby.				
Objekt : SO č.01 - VZDUCHOTECHNIKA	Číslo výkresu :			
Výkres : PŮDORYS 1.PP	09/16-D.SO.01.2-TPS.02 - 3			