


Půdorys 1.PP



LEGENDA

VZDÁLENOST PODPĚR, ZÁVĚSŮ A KONZOL

POTRUBÍ MĚDĚNÉ, ZAPLNĚNÉ VODOU, IZOLOVANÉ

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA IZOLACE: POTRUBÍ Cu Ø12x1,0 – 20 mm (λ = 0,035 W/m . K)	POTRUBÍ Cu Ø15x1,0 – 22 mm	POTRUBÍ Ø12x1 – 1,00 m
	POTRUBÍ Cu Ø18x1,0 – 27 mm	POTRUBÍ Ø15x1 – 1,20 m
	POTRUBÍ Cu Ø22x1,0 – 23 mm	POTRUBÍ Ø18x1 – 1,30 m
	POTRUBÍ Cu Ø28x1,5 – 30 mm	POTRUBÍ Ø22x1 – 1,50 m
	POTRUBÍ Cu Ø35x1,5 – 39 mm	POTRUBÍ Ø28x1,5 – 1,70 m
	POTRUBÍ Cu Ø42x1,5 – 23 mm	POTRUBÍ Ø35x1,5 – 2,00 m
	POTRUBÍ Cu Ø54x2,0 – 31 mm	POTRUBÍ Ø42x1,5 – 2,20 m
		POTRUBÍ Ø54x2,0 – 2,40 m

LEGENDA

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

NOVÉ PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ TOPNÉ VODY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK PÁJENÝCH NA MĚKKO NEBO SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM SYSTÉM MAPRESS. PŘI NAPOJOVÁNÍ NOVÝCH ROZVODŮ NEZAMĚNIT PŘÍVODNÍ A VRATNÉ POTRUBÍ!!!
TEPLOTNÍ SPÁD: 70/50 °C
POTRUBÍ ÚT PRO VZT – Tepelná izolace z minerální vaty PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T


Směšovací uzel ÚT pro VZT jednotky:
Oběhové čerpadlo s 4–cestným el. směš. ventilem s elektropohonem, uzávěry (DODÁVKA: DODAVATEL VZT)
MaR (DODÁVKA+MONTÁŽ: DODAVATEL VZT)

VYVAŽOVACÍ ARMATURY
VYVAŽOVACÍ VENTIL TA–STAD DNxx/PN20 BEZ VYPOUŠTĚNÍ.

TABULKA VZT JEDNOTKY S TEPLOVODNÍM OHŘÍVAČEM

ZAŘÍZENÍ	QT (kW)	Q (m3/h)	DN PŘÍV/ZP	Kvs–TRV (m3/h)	Poznámka
ZAŘÍZENÍ č.1.01	27,0	1,20	25	6,3	dodávka VZT

TYPICKÉ NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK OHŘEVU



Ateliér : Sokolov, Křížová 121

AIP : Ing. Anton Jurica

Ved. proj. : Jiří Mrštný

Investor : Město Ostrov

Projektant : Martin Vokoun

Kreslil : HP Design Jet T610

Kontroloval : Ing. Anton Jurica

Místo stavby : Ostrov

Rekonstrukce objektu,
Jáchymovská č.p. 225, Ostrov

Charakter stavby : Stavební úpravy stávajícího objektu
Stupeň PD : PD k provádění stavby / DPS

Objekt : SO.01.2-D - TPS.03 - VYTÁPĚNÍ
Výkres : PŮDORYS 1.PP

Datum : 03.2017

Zakázka č. : 09/16

Formát : 1x A3

Měřítko : 1:50

Číslo paré :

Číslo výkresu : 09/16-D.-SO.01.2-D-TPS.03-02

JURICA a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093