


Stožár STA vybavený anténou pro pozemní příjem a satelitní anténou pro 2 družice  
 9x Kabel koaxiální KH21D (RG21D) do rozvaděče RACK SLA  
 Stanice STA, zesilovače, pŮda, viz zpráva  
 Antennní koncová zásuvka SAT  
 Kabel Koaxiální KH21D (RG21D)  
 Kabel CYKY 3-1 (3C)x2,5mm2 přívod 230V z rozvaděče NN jistiŇ 16A (B)



Barevná IP kamera, mini dome kryt kamery, napájení UTP kabel CAT6 LSOH DS-2CD2542FWD-I 4.0 Mp, IR, 1/3", CMOS, H,264/MJPEG, 2688x1520/20fps, napájení Poe Switch

Barevná IP kamera, venkovní přehledová, napájení UTP kabel CAT6 LSOH DS-2CD2T42DWD-IS, 4.0 Mp, R6, EXIR IR, 1/3", CMOS, H,264/MJPEG, 2688x1520/25fps, napájení Poe Switch, IR50m

Barevná IP kamera, venkovní bližší náhled, napájení UTP kabel CAT6 LSOH DS-2CD2642FWD-I 4.0 Mp, R6, EXIR IR 30m, 1/3", CMOS, H,264/MJPEG, 2688x1520/25fps, 2,8-12mm, napájení Poe Switch, zaostrění

Barevná IP kamera, venkovní přehledová, napájení UTP kabel CAT6 LSOH DS-2CD4A85F-I2S, 8.0 Mp, EXIR IR, 1/3", CMOS, H,264/MJPEG, 2,8-12mm MotorZoom 4096x1080/25fps, napájení Poe Switch

Kabel napájení kamer UTP CAT 6 LSOH připojeno do Poe Switch

Drátěný žlab Cablofil 100x100 a 50x100 montáž na zdi u stropu

Kabel 4 párový UTP CAT5e LSOH (telefonu/PC) do zásuvek 2x (2xRJ45)

Kabel 4 párový UTP CAT6 LSOH (pro CCTV)

Kabel 4 párový UTP CAT5e LSOH (ACS)

102.CC.1.01	102 číslo miestnosti
	PC počítače/data
	CC kamery
	Wi WiFi
	TA Tablo/Panel
	TV TV/SAT
	1 číslo videa
	01 číslo kamery

Kabely budú vedené pod povrchom v ochranných trúbkach z časti budú vedené pod povrchom v podhľadu na distančných príchýtkách z časti v podlaže a z časti (tlačítko, stupač vedení) pod povrchom pod omítkou v ochranných trúbkach a na povrchu v elektroinštaláčnych drátených žlaboch. Prوستupy medzi požárnymi úsekmi budú ošetrované požárnymi upávkami.

**PU** Vlastní prostupy zdmi mezi požárními úseky budou řešeny Protipožárními ucpávkami.  
Požární ucpávka viz Požárně bezpečnostní řešení zpracované autorizovanou osobou

Klasifikace (třidy) prostředků podle ČSN EN 50 131-1-edice-2 (vydaná 2007, změna A1-3/2010, Z1-11/2009)

I vnitřní	(vytápěné místnosti)
II vnitřní všeobecné	(schodiště, chodby)
III venkovní chráněné	(přístřešky)
IV venkovní všeobecné	(trvale vystavené vlivům počasí)

Soustava napájení SLB 1+N+PE AC 230V, 50 Hz, TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
živých částí izolací (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydaná 2007, změna Z1-4/2010)

prodevým chráničem (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydána 2007, Z1-4/2010)  
samočinným odpojením vadné části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, 2007, Z1-4/2010,  
pospojováním (ČSN 33 2000-4-41-edice-2, vydána 2007, Z1-4/2010)  
zařízení EPS ani zařízení požárně bezpečnostní není chráněno proudovým chráničem.


Sociální zázemí v souladu s ČSN 33 2000-7-701-edice-2, prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

Provozní podmínky a vnější vlivy dle ČSN 2000-1-edice-2 (vyd.5/2009, nahrazuje ČSN 33 2000-3 Z3-5/2009)

Vnitřní prostory jsou stanoveny v smyslu ČSN 2000-5-51-edice-3, (vydaná 2010) jako normální

ČSN 33 2000-3, čl. 320.N.3. Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory normální.

01.001	účet místnosti	46,06
01.001	Chodba a schodiště	46,06
01.102	Vývah	2,91
01.103	WC muži předškol	2,91
01.104	WC muži	2,91
01.105	WC ženy předškol	4,68
01.106	WC ženy	7,71
01.107a	Restaurace	136,19
01.107b	Restaurace salónek	27,44
01.108	Výhled	33,57
01.109	Chodba	6,85
01.111	Uklid	5,32
01.112	Píprava	5,76
01.113	Sklad	8,58
01.114	Chladicí box	4,13
01.115	WC zaměstnanci	1,62
01.116	WC zaměstnanci	1,42
01.117	Koupelna zaměstnanci	3,05
01.118	Odpaďky	5,69
01.119	Síma zaměstnanci	6,77
01.120	Denní místnost	1,65
01.121	Chlazený odpad	1,40
01.122	Sklad	11,22



**30.03.2017**

Adresa :	Ostrov, Staré náměstí 53	Projektant :	Jaroslav Schovánek
Atelier :	Ing. Anton Jurica	Kreslil :	HP DesignJet 1050
Ved. proj. :	Jiří Mršný	Kontroloval :	Ing. Anton Jurica
Investor :	Město Ostrov	Místo stavby :	Ostrov
Akce :	<b>Rekonstrukce objektu,          Jáchymovská 225, Ostrov          stavební úpravy stávajícího objektu</b>		
Charakter stavby :	Stavební úpravy stávajícího objektu.		
Stupeň PD :	PD pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby		
Objekt :	SO č.01		

Ateliér Ostrov :		Stará náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280
Ateliér Sokolov :		Klášova 121, 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Datum :	12.2016	Číslo paré :
Zakázka č. :	09/16	
Formát :		
Měřítko :	1 : 50	
Číslo výkresu :		

1NP