


Ventilátor axiální – Celkem 4ks
50–100 m³/hod, umístěn na stěně nebo podhledu

Spínání přes vypínač + doběh ventilátoru
Ukončit na střeše stříškou ø200 mm
Příkon: ~0,03 kW / 230V
Rozvody izolovat, zajistit odvod kondenzátu ze stoupačky

PŮDORYS STŘECHY (1:100)



LEGENDA:

- Ø150 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO VEDENÉ V PŮDNÍM PROSTORU
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU / PŘÍVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI POD DVEŘMI / MRŽÍKOU



PROJEKTANT **Ing. Skoček, SK - projekt**

INVESTOR **Město Ostrov, Jáchymovská 1, Ostrov**

STAVBA **Psí útulek Bety Ostrov -nové zázemí**
D.1.4.2-Vzduchotechnika a vytápění
Půdorys 1.NP a střechy - VZT

1:75/100

08/2019

3